

芭露浄水場原水

項目名		水質基準	芭露浄水場原水																検査回数	最大値	最小値	平均
			4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目					
100	NO.		-	-	53	H240355	-	-	F242190	-	-	53	H241386	-	-	53	H241837					
101	採水年月日		-	-	R6.6.4	R6.6.10	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	R6.12.4	-	-	R7.3.4	R7.3.24					
102	天候(前日)		-	-	晴れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	曇り					
103	天候(当日)		-	-	晴れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	曇り	晴れ	-	-	晴れ	曇り					
104	採水地点		-	-	ポン川	芭露浄水場取水場	-	-	芭露浄水場取水場	-	-	ポン川	ポン川	-	-	芭露浄水場着水井	芭露浄水場着水井					
105	気温		-	-	13.0℃	17.0℃	-	-	25.0℃	-	-	5.0℃	5.0℃	-	-	-14.0℃	3.0℃	7回	25.0℃	-14.0℃	7.7℃	
106	水温		-	-	9.6℃	12.0℃	-	-	16.4℃	-	-	3.5℃	3.5℃	-	-	0.0℃	1.6℃	7回	16.4℃	0.0℃	6.7℃	
107	残留塩素	0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	一般細菌	100集落数/ml以下	-	-	8	-	-	-	800	-	-	0	-	-	-	21	-	4回	800	0	207.25	
2	大腸菌	検出されないこと	-	-	検出	-	-	-	検出	-	-	不検出	-	-	-	検出	-	4回				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.004mg/l	-	4回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	0.22mg/l	-	-	-	< 0.60mg/l	-	-	0.42mg/l	-	-	-	0.39mg/l	-	4回	< 0.60mg/l	0.22mg/l	0.41mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-	
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	0.14mg/l	-	-	-	0.12mg/l	-	-	0.14mg/l	-	-	-	0.08mg/l	-	4回	0.14mg/l	0.08mg/l	0.12mg/l	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	7.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	7mg/l	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.015mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.015mg/l	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	4.56mg/l	-	-	-	5.5mg/l	-	-	5.90mg/l	-	-	-	5.60mg/l	-	4回	5.9mg/l	4.6mg/l	5.4mg/l	
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	-	-	27.9mg/l	-	-	-	27.0mg/l	-	-	35.2mg/l	-	-	-	32.9mg/l	-	4回	35mg/l	27mg/l	31mg/l	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	69mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	69mg/l	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		-	-	1.80mg/l	-	-	-	2.20mg/l	-	-	1.70mg/l	-	-	-	1.40mg/l	-	4回	2.20mg/l	1.40mg/l	1.78mg/l	
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	7.4	-	-	-	7.4	-	-	7.6	-	-	-	7.4	-	4回	7.6	7.4	7.45	
48	味	異常でない	-	-	異味あり	-	-	-	-	-	-	異味あり	-	-	-	異常なし	-	3回				
49	臭気	異常でない	-	-	異臭あり	-	-	-	異常なし	-	-	異臭あり	-	-	-	異常なし	-	4回				
50	色度	5度以下	-	-	6.5度	-	-	-	8.9度	-	-	6.1度	-	-	-	4.7度	-	4回	8.9度	4.7度	6.6度	
51	濁度	2度以下	<	-	1.21度	-	-	-	2.60度	-	-	0.49度	-	-	-	0.55度	-	4回	2.60度	0.49度	1.21度	
58	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		-	-	4.9mg/l	-	-	-	-	-	-	6.5mg/l	-	-	-	3.2mg/l	-	3回	6.5mg/l	3.2mg/l	4.9mg/l	
108	電気伝導率		-	-	100.3μS/cm	-	-	-	-	-	-	111.4μS/cm	-	-	-	107.4μS/cm	-	3回	111.4μS/cm	100.3μS/cm	106.4μS/cm	
109	硫酸イオン		-	-	4.54mg/l	-	-	-	-	-	-	4.86mg/l	-	-	-	6.10mg/l	-	3回	6.10mg/l	4.54mg/l	5.17mg/l	
110	水質基準適合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	嫌気性芽胞菌		-	-	-	0個/100ml	-	-	-	-	-	-	0個/100ml	-	-	-	0個/100ml	3回	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	
112	大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)		-	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	検出	-	-	-	検出	3回				
113	クリプトスポリジウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	0個	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0個	-	-	
114	ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	0個	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0個	-	-	
115	アンモニア態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

項目名		水質基準		東浄水場原水																
NO.		4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
採水年月日		-	-	55	H240358	-	-	F242198	-	-	55	H241389	-	-	55	H241840				
天候(前日)		-	-	R6.6.4	R6.6.10	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	R6.12.4	-	-	R7.3.4	R7.3.24				
天候(当日)		-	-	晴れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	曇り				
採水地点		-	-	曇れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	曇り	晴れ	-	-	晴れ	曇り				
気温		-	-	東浄水場ろ過室	東浄水場ろ過室	-	-	東浄水場ろ過室	-	-	東浄水場ろ過室	東浄水場ろ過室	-	-	東浄水場ろ過室	東浄水場ろ過室				
水温		-	-	17.0℃	17.0℃	-	-	21.0℃	-	-	4.0℃	4.0℃	-	-	-7.0℃	2.0℃	7回	21.0℃	-7.0℃	8.3℃
残留塩素		-	-	9.8℃	9.7℃	-	-	10.0℃	-	-	9.4℃	9.4℃	-	-	8.8℃	9.3℃	7回	10.0℃	8.8℃	9.5℃
一般細菌		0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌		100集落数/ml以下	-	-	1	-	-	0	-	-	19	-	-	-	2	-	4回	19	0	5.5
検出されないこと		-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	4回			
カドミウム及びその化合物		0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-
水銀及びその化合物		0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-
セレン及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
ヒ素及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
六価クロム化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.004mg/l	-	4回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l以下	-	-	0.87mg/l	-	-	1.10mg/l	-	-	1.13mg/l	-	-	-	2.73mg/l	-	4回	2.73mg/l	0.87mg/l	1.46mg/l
フッ素及びその化合物		0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	0.12mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.12mg/l	-	-
ホウ素及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
四塩化炭素		0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-
トリス(2-ジクロロエチル)及びトリス(1,2-ジクロロエチル)メタン		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
ベンゼン		0.01mg/l以下	-																	

項目名		水質基準		東浄水場原水																
NO.		4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
採水年月日		-	-	55	H240358	-	-	F242198	-	-	55	H241389	-	-	55	H241840				
天候(前日)		-	-	R6.6.4	R6.6.10	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	R6.12.4	-	-	R7.3.4	R7.3.24				
天候(当日)		-	-	晴れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	曇り				
採水地点		-	-	東浄水場ろ過室	東浄水場ろ過室	-	-	東浄水場ろ過室	-	-	東浄水場ろ過室	東浄水場ろ過室	-	-	東浄水場ろ過室	東浄水場ろ過室				
気温		-	-	17.0℃	17.0℃	-	-	21.0℃	-	-	4.0℃	4.0℃	-	-	-7.0℃	2.0℃	7回	21.0℃	-7.0℃	8.3℃
水温		-	-	9.8℃	9.7℃	-	-	10.0℃	-	-	9.4℃	9.4℃	-	-	8.8℃	9.3℃	7回	10.0℃	8.8℃	9.5℃
残留塩素		0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般細菌		100集落数/ml以下	-	-	1	-	-	0	-	-	19	-	-	-	2	-	4回	19	0	5.5
大腸菌		検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	4回			
カドミウム及びその化合物		0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-
水銀及びその化合物		0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-
セレン及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
ヒ素及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
六価クロム化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.004mg/l	-	4回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l以下	-	-	0.87mg/l	-	-	1.10mg/l	-	-	1.13mg/l	-	-	-	2.73mg/l	-	4回	2.73mg/l	0.87mg/l	1.46mg/l
フッ素及びその化合物		0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	0.12mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.12mg/l	-	-
ホウ素及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
四塩化炭素		0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-
トリス(2-ジクロロエチル)及びトリス(1,2-ジクロロエチル)メタン		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
ベンゼン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
塩素酸		0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム		0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム		0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	-	-	< 0.01mg/l	-	-	< 0.01mg/l	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	< 0.01mg/l	-	4回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l
銅及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	-	-	-	-	-	12.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	12mg/l	-	-
マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	0.180mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.180mg/l	-	-
塩化物イオン		200mg/l以下	-	-	9.7mg/l	-	-	9.8mg/l	-	-	10.00mg/l	-	-	-	9.40mg/l	-	4回	10.0mg/l	9.4mg/l	9.7mg/l
カルシウム、マグネシウム(硬度)		300mg/l以下	-	-	46.0mg/l	-	-	46.0mg/l	-	-	46.3mg/l	-	-	-	54.6mg/l	-	4回	55mg/l	46mg/l	48mg/l
蒸発残留物		500mg/l以下	-	-	-	-	-	133mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	133mg/l	-	-
陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-
ジェオスミン		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
非イオン界面活性剤		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-
フェノール類		0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/l以下	-	-	0.30mg/l	-	-	0.30mg/l	-	-	0.30mg/l	-	-	-	0.20mg/l	-	4回	0.30mg/l	0.20mg/l	0.28mg/l
pH値		5.8以上8.6以下	-	-	6.9	-	-	6.8	-	-	6.9	-	-	-	6.9	-	4回	6.9	6.8	6.875
味		異常でない	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	3回			
臭気		異常でない	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	4回			
色度		5度以下	-	-	< 0.5度	-	-	< 0.5度	-	-	< 0.6度	-	-	-	< 0.5度	-	4回	< 0.6度	< 0.5度	< 0.5度
濁度		2度以下	<	-	< 0.08度	-	-	< 0.10度	-	-	< 0.08度	-	-	-	0.05度	-	4回	< 0.10度	0.05度	0.08度
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)			-	-	1.6mg/l	-	-	-	-	-	2.6mg/l	-	-	-	2.2mg/l	-	3回	2.6mg/l	1.6mg/l	2.1mg/l
電気伝導率			-	-	167.8 μ S/cm	-	-	-	-	-	161.6 μ S/cm	-	-	-	170.8 μ S/cm	-	3回	170.8 μ S/cm	161.6 μ S/cm	166.7 μ S/cm
硫酸イオン			-	-	10.75mg/l	-	-	-	-	-	8.76mg/l	-	-	-	7.46mg/l	-	3回	10.75mg/l	7.46mg/l	8.99mg/l
水質基準適合			-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	○	-	4回			
嫌気性芽胞菌			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4回			
大腸菌(クリプトスピリウム対策指針)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4回			
クリプトスピリウム・オーシスト			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジアルジア・シスト			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川西地区簡水浄水

[illegible]

項目名		水質基準		川西地区簡易水道原水																
NO.		4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
採水年月日		-	-	57	H240357	-	-	F242196	-	-	57	H241388	-	-	57	H241839				
天候(前日)		-	-	R6.6.4	R6.6.10	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	R6.12.4	-	-	R7.3.4	R7.3.24				
天候(当日)		-	-	晴れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	曇り				
採水地点		-	-	晴れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	曇り	晴れ	-	-	晴れ	曇り				
気温		-	-	川西浄水場地下機械室	川西浄水場 地下機械室	-	-	川西浄水場 地下機械室	-	-	川西浄水場地下機械室	川西浄水場地下機械室	-	-	川西浄水場地下機械室	川西浄水場地下機械室				
水温		-	-	17.0℃	18.0℃	-	-	22.0℃	-	-	5.0℃	5.0℃	-	-	-7.0℃	1.0℃	7回	22.0℃	-7.0℃	8.7℃
残留塩素		0.1mg/l以上	-	10.3℃	10.5℃	-	-	9.3℃	-	-	8.1℃	8.1℃	-	-	6.1℃	6.1℃	7回	10.5℃	6.1℃	8.4℃
一般細菌		100集落数/ml以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌		検出されないこと	-	0	-	-	-	0	-	-	2	-	-	-	0	-	4回	2	0	0.5
カドミウム及びその化合物		0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-
水銀及びその化合物		0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-
セレン及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
ヒ素及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
六価クロム化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.005mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.004mg/l	-	4回	< 0.005mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l以下	-	1.61mg/l	-	-	-	2.00mg/l	-	-	2.06mg/l	-	-	-	1.58mg/l	-	4回	2.06mg/l	1.58mg/l	1.81mg/l
フッ素及びその化合物		0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-
ホウ素及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
四塩化炭素		0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-
トリス(1,2-ジ-クロロエチレン)及びトリス(1,2-ジ-ブロモエチレン)		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
ベンゼン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-													

項目名		水質基準		川西地区簡易水道原水																
NO.		4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
採水年月日		-	-	57	H240357	-	-	F242196	-	-	57	H241388	-	-	57	H241839				
天候(前日)		-	-	R6.6.4	R6.6.10	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	R6.12.4	-	-	R7.3.4	R7.3.24				
天候(当日)		-	-	晴れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	曇り				
採水地点		-	-	川西浄水場地下機械室	川西浄水場 地下機械室	-	-	川西浄水場 地下機械室	-	-	川西浄水場地下機械室	川西浄水場地下機械室	-	-	川西浄水場地下機械室	川西浄水場地下機械室				
気温		-	-	17.0℃	18.0℃	-	-	22.0℃	-	-	5.0℃	5.0℃	-	-	-7.0℃	1.0℃	7回	22.0℃	-7.0℃	8.7℃
水温		-	-	10.3℃	10.5℃	-	-	9.3℃	-	-	8.1℃	8.1℃	-	-	6.1℃	6.1℃	7回	10.5℃	6.1℃	8.4℃
残留塩素		0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般細菌		100集落数/ml以下	-	0	-	-	-	0	-	-	2	-	-	-	0	-	4回	2	0	0.5
大腸菌		検出されないこと	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	4回			
カドミウム及びその化合物		0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-
水銀及びその化合物		0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-
セレン及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
ヒ素及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
六価クロム化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.005mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.004mg/l	-	4回	< 0.005mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l以下	-	1.61mg/l	-	-	-	2.00mg/l	-	-	2.06mg/l	-	-	-	1.58mg/l	-	4回	2.06mg/l	1.58mg/l	1.81mg/l
フッ素及びその化合物		0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-
ホウ素及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
四塩化炭素		0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-
トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジブクロエチレン)		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
ベンゼン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
塩素酸		0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム		0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム		0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	-	< 0.01mg/l	-	-	-	0.01mg/l	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	< 0.01mg/l	-	4回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l
銅及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	-	-	-	-	-	6.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	6mg/l	-	-
マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
塩化物イオン		200mg/l以下	-	-	4.52mg/l	-	-	5.5mg/l	-	-	5.10mg/l	-	-	-	4.40mg/l	-	4回	5.5mg/l	4.4mg/l	4.9mg/l
カルシウム、マグネシウム(硬度)		300mg/l以下	-	-	52.1mg/l	-	-	58.0mg/l	-	-	61.7mg/l	-	-	-	52.6mg/l	-	4回	62mg/l	52mg/l	56mg/l
蒸発残留物		500mg/l以下	-	-	-	-	-	90mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	90mg/l	-	-
陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-
ジェオスミン		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
非イオン界面活性剤		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-
フェノール類		0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/l以下	-	-	0.40mg/l	-	-	0.40mg/l	-	-	0.40mg/l	-	-	-	0.40mg/l	-	4回	0.40mg/l	0.40mg/l	0.40mg/l
pH値		5.8以上8.6以下	-	-	6.6	-	-	6.5	-	-	6.5	-	-	-	6.6	-	4回	6.6	6.5	6.55
味		異常でない	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	3回			
臭気		異常でない	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	4回			
色度		5度以下	-	-	< 0.5度	-	-	< 0.5度	-	-	< 0.5度	-	-	-	< 0.5度	-	4回	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度
濁度		2度以下	<	-	0.05度	-	-	< 0.10度	-	-	< 0.05度	-	-	-	< 0.05度	-	4回	< 0.10度	0.05度	0.06度
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)			-	-	1.4mg/l	-	-	-	-	-	2.6mg/l	-	-	-	2.9mg/l	-	3回	2.9mg/l	1.4mg/l	2.3mg/l
電気伝導率			-	-	149.1μ S/cm	-	-	-	-	-	148.9μ S/cm	-	-	-	143.9μ S/cm	-	3回	149.1μ S/cm	143.9μ S/cm	147.3μ S/cm
硫酸イオン			-	-	11.09mg/l	-	-	-	-	-	10.75mg/l	-	-	-	9.91mg/l	-	3回	11.09mg/l	9.91mg/l	10.58mg/l
水質基準適合			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌			-	-	-	0個/100ml	-	-	0個/100ml	-	-	-	-	-	-	0個/100ml	4回	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml
大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)			-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	不検出	4回			
クリプトスポリジウム・オーススト			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジアルジア・シスト			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

東山浄水場浄水(中湧別保育所)

	項目名	水質基準	4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均	
100	NO.		58	58	58	F241016	58	58	F242200	58	58	58	F243398	58	58	58	F244641					
101	採年月日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.4	R6.6.10	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.18	R6.12.3	R6.12.4	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4	R7.3.24					
102	天候(前日)		晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り					
103	天候(当日)		雪	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雪	晴れ	曇り					
104	採水地点		中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別児童センター	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別児童センター	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別児童センター	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別児童センター				
105	気温		1.0℃	19.0℃	16.0℃	17.0℃	22.0℃	22.0℃	27.0℃	1.0℃	1.0℃	5.0℃	5.0℃	-2.0℃	-1.0℃	-6.0℃	2.0℃		15回	27.0℃	-6.0℃	8.6℃
106	水温		7.7℃	12.8℃	12.7℃	14.2℃	16.4℃	19.8℃	19.1℃	14.0℃	14.0℃	13.0℃	13.0℃	10.1℃	8.3℃	7.4℃	4.1℃		15回	19.8℃	4.1℃	12.4℃
107	残留塩素	0.1mg/l以上	0.25mg/l	0.41mg/l	0.36mg/l	0.37mg/l	0.29mg/l	0.25mg/l	0.19mg/l	0.56mg/l	0.56mg/l	0.52mg/l	0.52mg/l	0.52mg/l	0.30mg/l	0.37mg/l	0.30mg/l	15回	0.56mg/l	0.19mg/l	0.38mg/l	
1	一般細菌	100集落数/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12回	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	12回				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.53mg/l	0.37mg/l	0.19mg/l	-	0.37mg/l	0.39mg/l	< 0.10mg/l	< 0.02mg/l	0.02mg/l	0.60mg/l	-	0.53mg/l	0.54mg/l	0.48mg/l	-	12回	1.53mg/l	< 0.02mg/l	0.50mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	0.6mg/l	-	-	-	-	-	2回	0.62mg/l	< 0.08mg/l	0.35mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-	
16	シス1,2-シクロオクサチレン及びトランス1,2-シクロオクサチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	0.14mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	4回	0.14mg/l	< 0.06mg/l	0.08mg/l	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	4回	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	0.0058mg/l	-	-	0.0149mg/l	-	-	-	0.0026mg/l	-	-	-	0.0042mg/l	4回	0.0149mg/l	0.0026mg/l	0.0069mg/l	
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.004mg/l	4回	< 0.004mg/l	< 0.003mg/l	< 0.004mg/l	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0003mg/l	-	-	0.0003mg/l	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	0.0004mg/l	4回	0.0004mg/l	0.0003mg/l	0.0003mg/l	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0078mg/l	-	-	0.0179mg/l	-	-	-	0.0042mg/l	-	-	-	0.0064mg/l	4回	0.0179mg/l	0.0042mg/l	0.0091mg/l	
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	< 0.006mg/l	-	-	0.012mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	0.0042mg/l	4回	0.012mg/l	< 0.003mg/l	0.006mg/l	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	0.0017mg/l	-	-	0.0027mg/l	-	-	-	0.0013mg/l	-	-	-	0.0018mg/l	4回	0.0027mg/l	0.0013mg/l	0.0019mg/l	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	< 0.0002mg/l	4回	< 0.0002mg/l	< 0.0002mg/l	< 0.0002mg/l	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	4回	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	12回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	8.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	8mg/l	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.43mg/l	7.73mg/l	7.40mg/l	-	7.83mg/l	8.29mg/l	11.2mg/l	7.1mg/l	7.13mg/l	9.06mg/l	-	8.01mg/l	8.78mg/l	8.71mg/l	-	12回	11.2mg/l	7.1mg/l	8.5mg/l	
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	27.5mg/l	21.7mg/l	22.7mg/l	-	25.8mg/l	26.6mg/l	24.0mg/l	26.1mg/l	26.1mg/l	27.4mg/l	-	25.9mg/l	26.7mg/l	26.5mg/l	-	12回	28mg/l	22mg/l	26mg/l	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	55mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	55mg/l	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	3回	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	3回	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.40mg/l	0.70mg/l	0.70mg/l	-	0.90mg/l	1.10mg/l	1.70mg/l	0.70mg/l	0.70mg/l	0.70mg/l	-	0.50mg/l	0.50mg/l	0.70mg/l	-	12回	1.70mg/l	0.50mg/l	0.86mg/l	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7	7.1	7.0	-	7.0	7.1	7	7.2	7.2	7.0	-	7.1	7.1	7.1	-	12回	7.2	7	7.075	
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	12回				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	12回				
50	色度	5度以下	1.3度	< 0.5度	< 0.5度	-	< 0.5度	< 0.5度	< 0.8度	< 0.5度	< 0.5度	0.7度	-	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	12回	1.3度	< 0.5度	0.6度	
51	濁度	2度以下	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	< 0.10度	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	12回	< 0.10度	< 0.05度	< 0.05度	
58	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		3.5mg/l	2.0mg/l	2.9mg/l	-	0.5mg/l	3.5mg/l	-	2.6mg/l	2.6mg/l	1.6mg/l	-	2.8mg/l	3.2mg/l	1.4mg/l	-	11回	3.5mg/l	0.5mg/l	2.4mg/l	
108	電気伝導率		106.1μS/cm	88.2μS/cm	91.4μS/cm	-	97.4μS/cm	102.1μS/cm	-	103.0μS/cm	103.0μS/cm	100.3μS/cm	-	100.4μS/cm	99.2μS/cm	101.4μS/cm	-	11回	106.1μS/cm	88.2μS/cm	99.3μS/cm	
109	硫酸イオン		8.91mg/l	6.16mg/l	6.56mg/l	-	7.16mg/l	7.50mg/l	-	7.27mg/l	7.27mg/l	7.60mg/l	-	7.23mg/l	7.86mg/l	8.10mg/l	-	11回	8.91mg/l	6.16mg/l	7.42mg/l	
110	水質基準適合		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15回				
111	嫌気性芽胞菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	大腸菌(クリプトス・リウム対策指針)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	クリプトスポリジウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

東山浄水場原水

項目名		水質基準	東山浄水場原水																検査回数	最大値	最小値	平均
			4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目					
NO.			59	59	59	H240359	59	59	F242199	59	59	59	H241390	59	59	59	H241841					
採水年月日			R6.4.9	R6.5.14	R6.6.4	R6.6.10	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.18	R6.12.3	R6.12.4	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4	R7.3.24					
天候(前日)			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り					
天候(当日)			雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	晴れ	曇り					
採水地点			東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓					
気温			3.0℃	18.0℃	16.0℃	16.0℃	21.0℃	20.0℃	22.0℃	0.0℃	0.0℃	3.0℃	3.0℃	-2.0℃	-2.0℃	-10.0℃	-1.0℃					
水温			5.3℃	10.0℃	12.2℃	14.9℃	17.6℃	17.4℃	16.7℃	6.6℃	6.6℃	2.8℃	2.8℃	1.2℃	1.1℃	1.3℃	2.2℃					
残留塩素			0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	一般細菌	100集落数/ml以下	112	78	33	-	295	220	700	115	115	52	-	5	30	32	-	12回	700	5	148.916667	
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	不検出	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	-	検出	検出	検出	-	12回	-	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	0.004mg/l	0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	0.005mg/l	0.005mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	0.005mg/l	< 0.004mg/l	0.004mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.32mg/l	0.33mg/l	0.18mg/l	-	0.44mg/l	0.33mg/l	< 0.80mg/l	< 0.02mg/l	0.40mg/l	0.52mg/l	-	0.50mg/l	0.61mg/l	0.52mg/l	-	12回	1.32mg/l	< 0.02mg/l	0.50mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-	
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.33mg/l	0.08mg/l	0.05mg/l	-	0.09mg/l	0.07mg/l	0.15mg/l	0.04mg/l	0.06mg/l	0.03mg/l	-	0.03mg/l	0.02mg/l	0.03mg/l	-	12回	0.33mg/l	0.02mg/l	0.08mg/l	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	5.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	5mg/l	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	0.006mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.006mg/l	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.32mg/l	2.31mg/l	2.36mg/l	-	3.07mg/l	2.98mg/l	3.3mg/l	3.12mg/l	2.62mg/l	3.30mg/l	-	3.15mg/l	3.83mg/l	3.84mg/l	-	12回	3.8mg/l	2.3mg/l	3.1mg/l	
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	20.2mg/l	19.2mg/l	23.2mg/l	-	25.9mg/l	26.3mg/l	25.0mg/l	27.3mg/l	25.4mg/l	26.9mg/l	-	25.3mg/l	28.5mg/l	27.5mg/l	-	12回	29mg/l	19mg/l	25mg/l	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	59mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	59mg/l	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-	
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	3.40mg/l	1.50mg/l	1.40mg/l	-	1.60mg/l	1.80mg/l	2.40mg/l	1.30mg/l	1.50mg/l	1.20mg/l	-	0.90mg/l	1.00mg/l	1.40mg/l	-	12回	3.40mg/l	0.90mg/l	1.62mg/l	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	-	7.2	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	-	7.3	7.4	7.5	-	12回	7.5	7.2	7.33333333	
48	味	異常でない	異味あり	異味あり	異味あり	-	異味あり	異味あり	-	異味あり	異味あり	異味あり	-	異常なし	異味あり	異常なし	-	11回	-	-	-	
49	臭気	異常でない	異臭あり	異臭あり	異臭あり	-	異臭あり	異臭あり	異常なし	異臭あり	異臭あり	異臭あり	-	異常なし	異臭あり	異常なし	-	12回	-	-	-	
50	色度	5度以下	23.5度	7.7度	5.3度	-	7.2度	7.3度	7.9度	5.8度	8.4度	4.4度	-	4.2度	3.7度	4.5度	-	12回	23.5度	3.7度	7.5度	
51	濁度	2度以下	19.84度	3.66度	1.68度	-	2.36度	1.65度	4.00度	1.49度	2.07度	0.81度	-	0.99度	0.64度	0.62度	-	12回	19.84度	0.62度	3.32度	
58	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	13.3mg/l	8.0mg/l	6.1mg/l	-	6.1mg/l	8.3mg/l	-	5.5mg/l	5.8mg/l	7.4mg/l	-	4.1mg/l	7.1mg/l	8.3mg/l	-	-	11回	13.3mg/l	4.1mg/l	7.3mg/l	
108	電気伝導率	70.1μS/cm	65.3μS/cm	77.0μS/cm	-	85.1μS/cm	88.0μS/cm	-	85.1μS/cm	76.7μS/cm	85.1μS/cm	-	84.4μS/cm	86.4μS/cm	92.2μS/cm	-	-	11回	92.2μS/cm	65.3μS/cm	81.4μS/cm	
109	硫酸イオン	5.67mg/l	4.80mg/l	5.67mg/l	-	6.62mg/l	6.72mg/l	-	6.92mg/l	6.43mg/l	6.81mg/l	-	6.86mg/l	7.67mg/l	7.62mg/l	-	-	11回	7.67mg/l	4.80mg/l	6.53mg/l	
110	水質基準適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	嫌気性芽胞菌	-	-	-	2個/100ml	-	-	-	-	-	-	0個/100ml	-	-	-	-	0個/100ml	3回	2個/100ml	0個/100ml	1個/100ml	
112	大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)	-	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	検出	-	-	-	-	検出	3回	-	-	-	
113	クリプトスポリジウム・オーシスト	-	-	-	-	-	-	0個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0個	-	-	
114	ジアルジア・シスト	-	-	-	-	-	-	0個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0個	-	-	
115	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

項目名	水質基準	開盛地区簡易水道浄水																検査回数	最大値	最小値	平均
		4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目					
NO.		60	60	60	F241013	60	60	F242193	60	60	60	F243395	60	60	60	F244637					
採水年月日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.4	R6.6.10	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.18	R6.12.3	R6.12.4	R6.1.9	R7.2.4	R7.3.4	R7.3.24					
天候(前日)		晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り					
天候(当日)		雪	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪	雪	晴れ	曇り					
採水地点		開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛小学校	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛小学校	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛小学校	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓					
気温		2.0℃	20.0℃	18.0℃	19.0℃	24.0℃	25.0℃	25.0℃	22.0℃	3.0℃	7.0℃	7.0℃	-2.0℃	-2.0℃	-6.0℃	8.0℃	15回	25.0℃	-6.0℃	11.3℃	
水温		3.5℃	8.6℃	10.9℃	11.8℃	12.4℃	15.9℃	17.2℃	14.9℃	9.0℃	11.8℃	11.8℃	7.6℃	8.0℃	7.5℃	0.2℃	15回	17.2℃	0.2℃	10.1℃	
残留塩素	0.1mg/l以上	0.32mg/l	0.36mg/l	0.28mg/l	0.24mg/l	0.28mg/l	0.22mg/l	0.16mg/l	0.22mg/l	0.38mg/l	0.16mg/l	0.16mg/l	0.10mg/l	0.32mg/l	0.30mg/l	0.38mg/l	15回	0.38mg/l	0.10mg/l	0.26mg/l	
一般細菌	100集落数/ml以下	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	12回	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	12回				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.19mg/l	0.36mg/l	0.21mg/l	-	0.23mg/l	0.30mg/l	< 0.70mg/l	0.18mg/l	< 0.02mg/l	0.48mg/l	-	0.56mg/l	0.50mg/l	0.42mg/l	-	12回	1.19mg/l	< 0.02mg/l	0.43mg/l	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-	
ジシス1,2-ジクロロエチレン及び内ラシス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-																			

項目名	水質基準	開盛地区簡易水道浄水																検査回数	最大値	最小値	平均
		4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目					
NO.		60	60	60	F241013	60	60	F242193	60	60	60	F243395	60	60	60	F244637					
採水年月日		R6.4.9	R6.5.14	R6.6.4	R6.6.10	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.1	R6.11.18	R6.12.3	R6.12.4	R6.1.9	R7.2.4	R7.3.4	R7.3.24					
天候(前日)		晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り					
天候(当日)		雪	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪	雪	晴れ	曇り					
採水地点		開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛小学校	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛小学校	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛小学校	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓					
気温		2.0℃	20.0℃	18.0℃	19.0℃	24.0℃	25.0℃	25.0℃	22.0℃	3.0℃	7.0℃	7.0℃	-2.0℃	-2.0℃	-6.0℃	8.0℃	15回	25.0℃	-6.0℃	11.3℃	
水温		3.5℃	8.6℃	10.9℃	11.8℃	12.4℃	15.9℃	17.2℃	14.9℃	9.0℃	11.8℃	11.8℃	7.6℃	8.0℃	7.5℃	0.2℃	15回	17.2℃	0.2℃	10.1℃	
残留塩素	0.1mg/l以上	0.32mg/l	0.36mg/l	0.28mg/l	0.24mg/l	0.28mg/l	0.22mg/l	0.16mg/l	0.22mg/l	0.38mg/l	0.16mg/l	0.16mg/l	0.10mg/l	0.32mg/l	0.30mg/l	0.38mg/l	15回	0.38mg/l	0.10mg/l	0.26mg/l	
一般細菌	100集落数/ml以下	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	12回	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	12回				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.19mg/l	0.36mg/l	0.21mg/l	-	0.23mg/l	0.30mg/l	< 0.70mg/l	0.18mg/l	< 0.02mg/l	0.48mg/l	-	0.56mg/l	0.50mg/l	0.42mg/l	-	12回	1.19mg/l	< 0.02mg/l	0.43mg/l	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-	
ジシス1,2-ジクロロエチレン及び内ラシス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-																			

川西地区簡水原水

		川西地区簡易水道原水																		
項目名	水質基準	4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月全項目	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
100	NO.		-	71	H240356	-	-	F242192	-	-	71	H241387	-	-	71	H241838				
101	採水年月日		-	R6.6.4	R6.6.10	-	-	R6.9.3	-	-	R6.12.3	R6.12.4	-	-	R7.3.4	R7.3.24				
102	天候(前日)		-	晴れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	-	晴れ	曇り				
103	天候(当日)		-	晴れ	曇り	-	-	晴れ	-	-	曇り	晴れ	-	-	晴れ	曇り				
104	採水地点		-		旭浄水場原水井戸	旭浄水場原水井戸	-	-	旭浄水場原水井戸	-	-	旭浄水場原水井戸	旭浄水場原水井戸	-	-	旭浄水場原水井戸	旭浄水場原水井戸			
105	気温		-	16.0℃	18.0℃	-	-	22.0℃	-	-	4.0℃	4.0℃	-	-	-10.0℃	1.0℃	7回	22.0℃	-10.0℃	7.9℃
106	水温		-	10.0℃	10.0℃	-	-	9.5℃	-	-	7.0℃	7.0℃	-	-	6.1℃	6.0℃	7回	10.0℃	6.0℃	7.9℃
107	残留塩素	0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	一般細菌	100集落数/ml以下	-	-	1	-	-	0	-	-	1	-	-	-	0	-	4回	1	0	0.5
2	大腸菌	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	4回			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0003mg/l	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.00005mg/l	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	0.004mg/l	-	-	0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.004mg/l	-	4回	0.004mg/l	0.004mg/l	0.004mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	1.86mg/l	-	-	1.40mg/l	-	-	0.85mg/l	-	-	-	0.72mg/l	-	4回	1.86mg/l	0.72mg/l	1.21mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.08mg/l	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.005mg/l	-	-
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0004mg/l	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	0.01mg/l	-	-	0.01mg/l	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	< 0.01mg/l	-	4回	0.01mg/l	0.01mg/l	0.01mg/l
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	6.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	6mg/l	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	5.63mg/l	-	-	5.0mg/l	-	-	6.42mg/l	-	-	-	4.59mg/l	-	4回	6.4mg/l	4.6mg/l	5.4mg/l
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	-	-	34.3mg/l	-	-	32.0mg/l	-	-	36.0mg/l	-	-	-	31.3mg/l	-	4回	36mg/l	31mg/l	33mg/l
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	70mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	70mg/l	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.002mg/l	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0005mg/l	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	1.50mg/l	-	-	0.80mg/l	-	-	0.60mg/l	-	-	-	0.60mg/l	-	4回	1.50mg/l	0.60mg/l	0.88mg/l
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	6.5	-	-	6.3	-	-	6.4	-	-	-	6.4	-	4回	6.5	6.3	6.4
48	味	異常でない	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	3回			
49	臭気	異常でない	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	4回			
50	色度	5度以下	-	-	0.6度	-	-	0.5度	-	-	0.8度	-	-	-	< 0.5度	-	4回	0.8度	0.5度	0.6度
51	濁度	2度以下	-	-	0.07度	-	-	0.10度	-	-	0.08度	-	-	-	< 0.05度	-	4回	0.10度	< 0.05度	0.08度
58	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		-	-	0.8mg/l	-	-	-	-	-	2.2mg/l	-	-	-	2.9mg/l	-	3回	2.9mg/l	0.8mg/l	2.0mg/l
108	電気伝導率		-	-	112.2μS/cm	-	-	-	-	-	110.3μS/cm	-	-	-	95.2μS/cm	-	3回	112.2μS/cm	95.2μS/cm	105.9μS/cm
109	硫酸イオン		-	-	9.91mg/l	-	-	-	-	-	8.19mg/l	-	-	-	7.87mg/l	-	3回	9.91mg/l	7.87mg/l	8.66mg/l
110	水質基準適合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	嫌気性芽胞菌		-	-	-	0個/100ml	-	-	-	-	-	0個/100ml	-	-	-	0個/100ml	4回	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml
112	大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)		-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	不検出	4回			
113	クリプトスポリジウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	アンモニア態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

五鹿山雑用水浄水		五鹿山雑用水浄水																			
項目名	水質基準	4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月	9月全項目	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均	
NO.		-	-	-	-	68	-	-	F242194	-	-		-	-	-	-					
採水年月日		-	-	-	-	R6.7.2	-	-	R6.9.3	-	-		-	-	-	-					
天候(前日)		-	-	-	-	晴れ	-	-	晴れ	-	-		-	-	-	-					
天候(当日)		-	-	-	-	晴れ	-	-	晴れ	-	-		-	-	-	-					
採水地点		-	-	-	-	五鹿山オートキャンプ場	-	-	五鹿山オートキャンプ場	-	-		-	-	-	-					
気温		-	-	-	-	22.0℃	-	-	-	27.0℃	-	-		-	-	-	-	2回	27.0℃	22.0℃	24.5℃
水温	-	-	-	-	10.9℃	-	-	-	14.6℃	-	-		-	-	-	-	2回	14.6℃	10.9℃	12.8℃	
残留塩素	0.1mg/l以上	-	-	-	-	0.10mg/l	-	-	< 0.30mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	< 0.30mg/l	0.10mg/l	0.20mg/l	
一般細菌	100集落数/ml以下	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-	-	-	2回	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-		-	-	-	-	2回				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	< 0.0003mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	< 0.00005mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	< 0.00mg/l	-	-	< 0.00mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	3.53mg/l	-	-	3.70mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	3.70mg/l	3.53mg/l	3.62mg/l	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	< 0.08mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	0.03mg/l	-	-	0.03mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.03mg/l	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	< 0.0050mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-	
シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0040mg/l	-	-	< 0.0040mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0040mg/l	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	< 0.10mg/l	-	-	< 0.10mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.10mg/l	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	< 0.002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-	
クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	< 0.003mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.003mg/l	-	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	0.0015mg/l	-	-	0.0015mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.0015mg/l	-	-	
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	0.0039mg/l	-	-	0.0039mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.0039mg/l	-	-	
トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	< 0.003mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.003mg/l	-	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	< 0.0005mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-	
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	0.0017mg/l	-	-	0.0017mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.0017mg/l	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	< 0.008mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.008mg/l	-	-	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-	0.010mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-	< 0.01mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	0.01mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	0.01mg/l	0.01mg/l	0.01mg/l	
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	0.030mg/l	-	-	0.030mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.03mg/l	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	12.0mg/l	-	-	12.0mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	12mg/l	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	0.002mg/l	-	-	0.002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.002mg/l	-	-	
塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	-	-	10.8mg/l	-	-	11.1mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	11.1mg/l	10.8mg/l	10.9mg/l	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	53.9mg/l	-	-	52.0mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	54mg/l	52mg/l	53mg/l	
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	96mg/l	-	-	96mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	96mg/l	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	< 0.02mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	< 0.000001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	< 0.000001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	< 0.002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-	
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	< 0.0005mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	-	-	0.60mg/l	-	-	0.70mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	0.70mg/l	0.60mg/l	0.65mg/l	
pH値	5.8以上8.6以下	-	-	-	-	6.3	-	-	6.2	-	-		-	-	-	-	2回	6.3	6.2	6.3	
味	異常でない	-	-	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-		-	-	-	-	2回				
臭気	異常でない	-	-	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-		-	-	-	-	2回				
色度	5度以下	-	-	-	-	0.5度	-	-	< 0.5度	-	-		-	-	-	-	2回	0.5度	0.5度	0.5度	
濁度	2度以下	-	-	-	-	0.05度	-	-	< 0.10度	-	-		-	-	-	-	2回	< 0.10度	0.05度	0.08度	
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		-	-	-	-	0.8mg/l	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1回	0.8mg/l	-	-	
電気伝導率		-	-	-	-	170.8 μ S/cm	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1回	170.8 μ S/cm	-	-	
硫酸イオン		-	-	-	-	13.29mg/l	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1回	13.29mg/l	-	-	
水質基準適合		-	-	-	-	○	-	-	○	-	-		-	-	-	-	2回				
嫌気性芽胞菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌(クワトスホリウム対策指針)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
クリプトスポリジウム・オーススト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

