

東山浄水場浄水(終末処理場)

[illegible]

芭露浄水場浄水

項目名		水質基準		芭露浄水場浄水																検査回数	最大値	最小値	平均
				4月	5月	6月	6月全項目	7月	9月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目					
100	NO.	52	52	52	F251034	52	52	F251971	52	52	52	F253387	52	52	52	F254391							
101	採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.6.11	R7.7.8	R7.9.2	R7.8.18	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	R8.3.2							
102	天候(前日)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り							
103	天候(当日)	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り							
104	採水地点	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所	芭露保育所							
105	気温	4.0℃	18.0℃	8.0℃	11.9℃	26.0℃	0.0℃	22.0℃	14.1℃	18.0℃	3.6℃	1.1℃	-10.7℃	-8.3℃	-0.3℃	-0.3℃	15回	26.0℃	-10.7℃	7.1℃			
106	水温	3.9℃	7.0℃	9.7℃	11.2℃	14.2℃	18.0℃	17.4℃	17.1℃	18.0℃	9.2℃	9.2℃	6.8℃	5.2℃	4.6℃	4.8℃	15回	18.0℃	3.9℃	10.4℃			
107	残留塩素	0.1mg/l以上	0.51mg/l	0.52mg/l	0.50mg/l	0.38mg/l	0.54mg/l	0.45mg/l	0.50mg/l	0.43mg/l	0.45mg/l	0.40mg/l	0.42mg/l	0.44mg/l	0.42mg/l	0.45mg/l	15回	0.54mg/l	0.38mg/l	0.46mg/l			
1	一般細菌	100集落数/ml以下	0	0	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	12回	4	0	0.33333333			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	12回	-	-	-			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	0.003mg/l	-	-	0.004mg/l	-	-	-	0.003mg/l	-	-	0.004mg/l	4回	2.46mg/l	0.003mg/l	0.004mg/l			
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.00mg/l	2.24mg/l	2.05mg/l	-	2.11mg/l	2.11mg/l	2.10mg/l	2.46mg/l	2.00mg/l	1.70mg/l	-	1.66mg/l	1.88mg/l	1.76mg/l	12回	2.00mg/l	1.66mg/l	2.01mg/l			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	0.15mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.15mg/l	-	-			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-			
16	シス1,2-シクロオクサチレン及びトランス1,2-シクロオクサチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	< 0.06mg/l	-	0.09mg/l	-	-	-	0.06mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	4回	0.09mg/l	< 0.06mg/l	0.07mg/l			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	< 0.002mg/l	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	4回	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	0.0002mg/l	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	< 0.0002mg/l	4回	0.0002mg/l	0.0002mg/l	0.0002mg/l			
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0008mg/l	-	0.0010mg/l	-	-	-	0.0009mg/l	-	-	-	0.0008mg/l	4回	0.0010mg/l	0.0008mg/l	0.0009mg/l			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0020mg/l	-	0.0021mg/l	-	-	-	0.0021mg/l	-	-	-	0.0017mg/l	4回	0.0021mg/l	0.0017mg/l	0.0020mg/l			
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	0.0004mg/l	-	0.0004mg/l	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	0.0003mg/l	4回	0.0004mg/l	0.0003mg/l	0.0004mg/l			
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	0.0006mg/l	-	0.0007mg/l	-	-	-	0.0006mg/l	-	-	-	0.0006mg/l	4回	0.0007mg/l	0.0006mg/l	0.0006mg/l			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	< 0.008mg/l	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	4回	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.05mg/l	-	-			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	12回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.030mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.03mg/l	-	-			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	12.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	12mg/l	-	-			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.11mg/l	10.9mg/l	9.3mg/l	-	10.00mg/l	10.00mg/l	10.3mg/l	10.44mg/l	9.95mg/l	9.25mg/l	-	9.58mg/l	10.6mg/l	10.08mg/l	12回	11.1mg/l	9.3mg/l	10.1mg/l			
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	53.6mg/l	52.2mg/l	52.1mg/l	-	51.3mg/l	54.7mg/l	51.0mg/l	55.1mg/l	60.5mg/l	58.5mg/l	-	57.5mg/l	55.4mg/l	53.3mg/l	12回	61mg/l	51mg/l	55mg/l			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	145mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	145mg/l	-	-			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-			
42	ジオキサシン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	3回	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l			
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	3回	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-			
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.40mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	-	0.40mg/l	0.40mg/l	< 0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	-	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	12回	0.4mg/l	0.3mg/l	0.3mg/l			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7	7	-	7	6.9	6.7	7.0	7.1	7.0	-	7.0	7.0	7.0	12回	7.1	6.7	7.0			
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	12回	-	-	-			
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	12回	-	-	-			
50	色度	5度以下	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	12回	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度			
51	濁度	2度以下	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	0.20度	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	12回	0.20度	< 0.05度	0.06度			
58	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	1.0mg/l	1.7mg/l	1.3mg/l	-	1.1mg/l	2.6mg/l	-	1.3mg/l	2.0mg/l	1.6mg/l	-	1.0mg/l	2.3mg/l	2.3mg/l	-	11回	2.6mg/l	1.0mg/l	1.7mg/l			
108	電気伝導率	164.6μS/cm	162.6μS/cm	161.1μS/cm	-	172.1μS/cm	169.1μS/cm	-	165.8μS/cm	169.0μS/cm	164.7μS/cm	-	161.8μS/cm	165.9μS/cm	164.3μS/cm	-	11回	172.1μS/cm	161.1μS/cm	165.5μS/cm			
109	硫酸イオン	9.09mg/l	8.45mg/l	8.45mg/l	-	9.19mg/l	9.19mg/l	-	10.08mg/l	10.05mg/l	9.57mg/l	-	9.42mg/l	9.78mg/l	9.89mg/l	-	11回	10.08mg/l	8.45mg/l	9.38mg/l			
110	水質基準適合	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14回	-	-	-			
111	嫌気性芽胞菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
112	大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
113	クリプトスポリジウム・オーシスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
114	ジアルジア・シスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

芭露浄水場原水

項目名		水質基準	芭露浄水場原水																検査回数	最大値	最小値	平均
			4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目					
100	NO.		-	53	-	H250381	-	-	F251972	-	53	-	H251501	-	53	-	H251867					
101	採水年月日		-	R7.5.13	-	R7.6.11	-	-	R7.8.29	-	R7.11.4	-	R7.12.3	-	R8.2.3	-	R8.3.2					
102	天候(前日)		-	晴れ	-	曇り	-	-	晴れ	-	曇り	-	晴れ	-	曇り	-	曇り					
103	天候(当日)		-	晴れ	-	曇り	-	-	晴れ	-	晴れ	-	晴れ	-	曇り	-	曇り					
104	採水地点		-	ポン川	-	芭露浄水場取水場	-	-	芭露浄水場取水場	-	ポン川	-	ポン川	-	芭露浄水場着水井	-	芭露浄水場着水井					
105	気温		-	13.0℃	-	11.9℃	-	-	21.0℃	-	-3.0℃	-	-0.8℃	-	-8.7℃	-	0.0℃	7回	21.0℃	-8.7℃	4.8℃	
106	水温		-	9.6℃	-	11.4℃	-	-	17.0℃	-	6.1℃	-	2.8℃	-	0.0℃	-	0.8℃	7回	17.0℃	0.0℃	6.8℃	
107	残留塩素	0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	一般細菌	100集落数/ml以下	-	8	-	-	-	-	3000	-	75	-	-	-	3	-	-	4回	3000	3	771.5	
2	大腸菌	検出されないこと	-	検出	-	-	-	-	検出	-	検出	-	-	-	検出	-	-	4回				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l	<	-	-	-	< 0.004mg/l	-	0.004mg/l	<	-	-	0.004mg/l	-	-	4回	0.004mg/l	0.004mg/l	0.004mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.34mg/l	-	-	-	-	< 0.50mg/l	-	0.79mg/l	-	-	-	0.57mg/l	-	-	4回	0.79mg/l	0.34mg/l	0.55mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.09mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.09mg/l	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.04mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.04mg/l	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-	
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	0.08mg/l	-	-	-	-	0.27mg/l	-	0.09mg/l	-	-	-	0.04mg/l	0.08mg/l	-	5回	0.27mg/l	0.04mg/l	0.11mg/l	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	9.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	9mg/l	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.042mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.042mg/l	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	6.20mg/l	-	-	-	-	5.4mg/l	-	7.10mg/l	-	-	-	6.50mg/l	5.60mg/l	-	5回	7.1mg/l	5.4mg/l	6.2mg/l	
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	-	27.2mg/l	-	-	-	-	41.0mg/l	-	29.3mg/l	-	-	-	33.5mg/l	32.9mg/l	-	5回	41mg/l	27mg/l	33mg/l	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	82mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	82mg/l	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	2.30mg/l	-	-	-	-	2.20mg/l	-	2.70mg/l	-	-	-	1.50mg/l	1.40mg/l	-	5回	2.70mg/l	1.40mg/l	2.02mg/l	
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.6	-	-	-	-	7.6	-	7.4	-	-	-	7.3	7.4	-	5回	7.6	7.3	7.46	
48	味	異常でない	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	異常なし	-	4回				
49	臭気	異常でない	-	異常あり	-	-	-	-	異常なし	-	異常あり	-	-	-	異常なし	異常なし	-	5回				
50	色度	5度以下	-	7.2度	-	-	-	-	8.5度	-	12.8度	-	-	-	4.1度	4.7度	-	5回	12.8度	4.1度	7.5度	
51	濁度	2度以下	<	1.10度	-	-	-	-	1.00度	-	2.56度	-	-	-	0.42度	0.55度	-	5回	2.56度	0.42度	1.13度	
58	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		-	6.7mg/l	-	-	-	-	-	-	10.4mg/l	-	-	-	6.9mg/l	3.2mg/l	-	4回	10.4mg/l	3.2mg/l	6.8mg/l	
108	電気伝導率		-	90.7 μ S/cm	-	-	-	-	-	-	87.4 μ S/cm	-	-	-	108.2 μ S/cm	98.4 μ S/cm	-	4回	108.2 μ S/cm	87.4 μ S/cm	98.4 μ S/cm	
109	硫酸イオン		-	4.24mg/l	-	-	-	-	-	-	4.43mg/l	-	-	-	6.67mg/l	6.10mg/l	-	4回	6.67mg/l	4.24mg/l	5.36mg/l	
110	水質基準適合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	嫌気性芽胞菌		-	-	-	0個/100ml	-	-	-	-	-	-	0個/100ml	-	-	-	0個/100ml	3回	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	
112	大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)		-	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	検出	-	-	-	検出	3回				
113	クリプトスポリジウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	0個	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0個	-	-	
114	ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	0個	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0個	-	-	
115	アンモニア態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

項目名		水質基準		東浄水場原水																
NO.		4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
採水年月日		-	55	-	H250384	-	-	F251966	-	55	-	H251497	-	55	-	H251870				
天候(前日)		-	R7.5.13	-	R7.6.11	-	-	R7.8.18	-	R7.11.4	-	R7.12.3	-	R8.2.3	-	R8.3.24				
天候(当日)		-	晴れ	-	曇り	-	-	晴れ	-	曇り	-	晴れ	-	曇り	-	曇り				
採水地点		-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室	-	-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室				
気温		-	20.0℃	-	13.0℃	-	-	23.0℃	-	2.0℃	-	1.1℃	-	-8.7℃	-	-0.9℃	7回	23.0℃	-8.7℃	7.1℃
水温		-	9.7℃	-	9.5℃	-	-	10.1℃	-	9.5℃	-	9.6℃	-	9.5℃	-	9.6℃	7回	10.1℃	9.5℃	9.6℃
残留塩素		0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般細菌		100集落数/ml以下	-	0	-	-	-	56	-	8	-	-	-	2	-	-	4回	56	0	16.5
大腸菌		検出されないこと	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	4回			
カドミウム及びその化合物		0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-
水銀及びその化合物		0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-
セレン及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
ヒ素及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.002mg/l	-	-
六価クロム化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下	-	< 0.004mg/l	< -	-	-	< 0.004mg/l	-	0.004mg/l	< -	-	-	< 0.004mg/l	-	-	4回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l以下	-	2.74mg/l	-	-	-	3.10mg/l	-	0.98mg/l	-	-	-	2.82mg/l	-	-	4回	3.10mg/l	0.98mg/l	2.41mg/l
フッ素及びその化合物		0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	0.09mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.09mg/l	-	-
ホウ素及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
四塩化炭素		0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-
ジシス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
ベンゼン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
塩素酸																				

項目名		水質基準		東浄水場原水																
NO.		4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
採水年月日		-	55	-	H250384	-	-	F251966	-	55	-	H251497	-	55	-	H251870				
天候(前日)		-	R7.5.13	-	R7.6.11	-	-	R7.8.18	-	R7.11.4	-	R7.12.3	-	R8.2.3	-	R8.3.24				
天候(当日)		-	晴れ	-	曇り	-	-	晴れ	-	曇り	-	晴れ	-	曇り	-	曇り				
採水地点		-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室	-	-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室	-	東浄水場ろ過室				
気温		-	20.0℃	-	13.0℃	-	-	23.0℃	-	2.0℃	-	1.1℃	-	-8.7℃	-	-0.9℃	7回	23.0℃	-8.7℃	7.1℃
水温		-	9.7℃	-	9.5℃	-	-	10.1℃	-	9.5℃	-	9.6℃	-	9.5℃	-	9.6℃	7回	10.1℃	9.5℃	9.6℃
残留塩素		0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般細菌		100集落数/ml以下	-	0	-	-	-	56	-	8	-	-	-	2	-	-	4回	56	0	16.5
大腸菌		検出されないこと	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	4回			
カドミウム及びその化合物		0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-
水銀及びその化合物		0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-
セレン及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
ヒ素及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.002mg/l	-	-
六価クロム化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下	-	< 0.004mg/l	< -	-	-	< 0.004mg/l	-	0.004mg/l	< -	-	-	< 0.004mg/l	-	-	4回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l以下	-	2.74mg/l	-	-	-	3.10mg/l	-	0.98mg/l	-	-	-	2.82mg/l	-	-	4回	3.10mg/l	0.98mg/l	2.41mg/l
フッ素及びその化合物		0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	0.09mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.09mg/l	-	-
ホウ素及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
四塩化炭素		0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-
ジシス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
ベンゼン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
塩素酸		0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム		0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム		0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	-	< 0.01mg/l	< -	-	-	< 0.01mg/l	-	0.01mg/l	< -	-	-	< 0.01mg/l	-	-	4回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l
銅及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	-	-	-	-	-	13.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	13mg/l	-	-
マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	0.062mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.062mg/l	-	-
塩化物イオン		200mg/l以下	-	10.2mg/l	-	-	-	10.8mg/l	-	9.80mg/l	-	-	-	9.90mg/l	-	-	4回	10.8mg/l	9.8mg/l	10.2mg/l
カルシウム、マグネシウム(硬度)		300mg/l以下	-	54.4mg/l	-	-	-	63.0mg/l	-	56.7mg/l	-	-	-	60.5mg/l	-	-	4回	63mg/l	54mg/l	59mg/l
蒸発残留物		500mg/l以下	-	-	-	-	-	163mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	163mg/l	-	-
陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-
ジェオスミン		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
非イオン界面活性剤		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-
フェノール類		0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/l以下	-	0.30mg/l	-	-	-	< 0.30mg/l	-	0.30mg/l	-	-	-	0.20mg/l	-	-	4回	0.30mg/l	0.20mg/l	0.28mg/l
pH値		5.8以上8.6以下	-	6.9	-	-	-	6.7	-	7	-	-	-	6.8	-	-	4回	7	6.7	6.85
味		異常でない	-	異常なし	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	-	3回			
臭気		異常でない	-	異常なし	-	-	-	異常なし	-	異常あり	-	-	-	異常なし	-	-	4回			
色度		5度以下	-	< 0.5度	< -	-	-	< 0.5度	-	0.5度	< -	-	-	< 0.5度	-	-	4回	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度
濁度		2度以下	< -	0.06度	< -	-	-	0.20度	-	0.08度	-	-	-	< 0.05度	-	-	4回	0.20度	< 0.05度	0.10度
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		-	-	0.9mg/l	-	-	-	-	-	2.3mg/l	-	-	-	2.9mg/l	-	-	3回	2.9mg/l	0.9mg/l	2.0mg/l
電気伝導率		-	-	171.7 μ S/cm	-	-	-	-	-	163.3 μ S/cm	-	-	-	174.6 μ S/cm	-	-	3回	174.6 μ S/cm	163.3 μ S/cm	169.9 μ S/cm
硫酸イオン		-	-	7.67mg/l	-	-	-	-	-	11.13mg/l	-	-	-	8.30mg/l	-	-	3回	11.13mg/l	7.67mg/l	9.03mg/l
水質基準適合		-	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	4回			
嫌気性芽胞菌		-	-	-	-	0個/100ml	-	-	-	0個/100ml	-	-	0個/100ml	-	-	0個/100ml	4回	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml
大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)		-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	4回			
クリプトスポリジウム・オーススト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

項目名	水質基準	4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
NO.		56	56	56	F251037	56	56	F251973	56	56	56	F253384	56	56	56	F254394				
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.6.11	R7.7.8	R7.9.2	R7.8.18	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	R8.3.2				
天候(前日)		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り				
天候(当日)		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り				
採水地点		川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館			
気温		6.0℃	19.0℃	11.0℃	13.0℃	26.0℃	19.0℃	24.0℃	4.0℃	2.0℃	0.0℃	1.0℃	-16.0℃	-16.0℃	0.0℃	-1.0℃	15回	26.0℃	-16.0℃	6.1℃
水温		1.1℃	4.3℃	6.1℃	6.6℃	10.0℃	12.6℃	10.6℃	10.9℃	13.0℃	10.0℃	10.0℃	8.0℃	7.0℃	6.2℃	6.6℃	15回	13.0℃	1.1℃	8.2℃
残留塩素	0.1mg/l以上	0.28mg/l	0.26mg/l	0.26mg/l	0.30mg/l	0.26mg/l	0.34mg/l	0.16mg/l	0.24mg/l	0.28mg/l	0.30mg/l	0.32mg/l	0.30mg/l	0.23mg/l	0.26mg/l	0.26mg/l	15回	0.34mg/l	0.16mg/l	0.27mg/l
一般細菌	100集落数/ml以下	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	12回	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	12回			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
シアン化合物イオン及び強化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.18mg/l	2.11mg/l	2.27mg/l	-	2.73mg/l	2.73mg/l	2.20mg/l	2.74mg/l	2.47mg/l	2.21mg/l	-	2.30mg/l	2.46mg/l	2.23mg/l	-	12回	2.74mg/l	1.18mg/l	2.30mg/l
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-
ジシス1,2-ジクロロエチレン及び内ラシス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-								

項目名	水質基準	4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
NO.		56	56	56	F251037	56	56	F251973	56	56	56	F253384	56	56	56	F254394				
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.6.11	R7.7.8	R7.9.2	R7.8.18	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	R8.3.2				
天候(前日)		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り				
天候(当日)		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り				
採水地点		川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館	川西地区公民館			
気温		6.0℃	19.0℃	11.0℃	13.0℃	26.0℃	19.0℃	24.0℃	4.0℃	2.0℃	0.0℃	1.0℃	-16.0℃	-16.0℃	0.0℃	-1.0℃	15回	26.0℃	-16.0℃	6.1℃
水温		1.1℃	4.3℃	6.1℃	6.6℃	10.0℃	12.6℃	10.6℃	10.9℃	13.0℃	10.0℃	10.0℃	8.0℃	7.0℃	6.2℃	6.6℃	15回	13.0℃	1.1℃	8.2℃
残留塩素	0.1mg/l以上	0.28mg/l	0.26mg/l	0.26mg/l	0.30mg/l	0.26mg/l	0.34mg/l	0.16mg/l	0.24mg/l	0.28mg/l	0.30mg/l	0.32mg/l	0.30mg/l	0.23mg/l	0.26mg/l	0.26mg/l	15回	0.34mg/l	0.16mg/l	0.27mg/l
一般細菌	100集落数/ml以下	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	12回	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	12回			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
シアン化合物イオン及び強化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.18mg/l	2.11mg/l	2.27mg/l	-	2.73mg/l	2.73mg/l	2.20mg/l	2.74mg/l	2.47mg/l	2.21mg/l	-	2.30mg/l	2.46mg/l	2.23mg/l	-	12回	2.74mg/l	1.18mg/l	2.30mg/l
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-
ジシス1,2-ジクロロエチレン及び内ラシス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	< 0.09mg/l	-	-	-	0.07mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	4回	< 0.09mg/l	< 0.06mg/l	< 0.07mg/l
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	4回	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l
クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	0.0003mg/l	4回	0.0004mg/l	0.0003mg/l	0.0004mg/l
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0011mg/l	-	-	0.0010mg/l	-	-	-	0.0011mg/l	-	-	-	0.0010mg/l	4回	0.0011mg/l	0.0010mg/l	0.0011mg/l
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0028mg/l	-	-	0.0027mg/l	-	-	-	0.0028mg/l	-	-	-	0.0025mg/l	4回	0.0028mg/l	0.0025mg/l	0.0027mg/l
トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	0.0009mg/l	-	-	0.0009mg/l	-	-	-	0.0009mg/l	-	-	-	0.0008mg/l	4回	0.0009mg/l	0.0008mg/l	0.0009mg/l
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	0.0004mg/l	4回	0.0004mg/l	0.0004mg/l	0.0004mg/l
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	4回	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	12回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.020mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	7.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	7mg/l	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
塩化物イオン	200mg/l以下	5.0mg/l	7.29mg/l	7.51mg/l	-	6.68mg/l	6.68mg/l	6.2mg/l	6.6mg/l	6.5mg/l	6.03mg/l	-	5.96mg/l	6.13mg/l	5.59mg/l	-	12回	7.5mg/l	5.0mg/l	6.3mg/l
カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	62.1mg/l	76.8mg/l	78.9mg/l	-	72.6mg/l	72.5mg/l	68.0mg/l	73.9mg/l	81.9mg/l	88.5mg/l	-	83.8mg/l	81.1mg/l	70.6mg/l	-	12回	89mg/l	62mg/l	76mg/l
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	116mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	116mg/l	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.50mg/l	0.60mg/l	0.60mg/l	-	0.60mg/l	0.60mg/l	0.50mg/l	0.60mg/l	0.60mg/l	0.50mg/l	-	0.60mg/l	0.50mg/l	1.20mg/l	-	12回	1.2mg/l	0.5mg/l	0.6mg/l
pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.6	6.7	-	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	-	6.5	6.5	6.6	-	12回	6.7	6.5	6.6
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	12回			
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	12回			
色度	5度以下	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	12回	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度
濁度	2度以下	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	0.06度	< 0.10度	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	12回	< 0.10度	< 0.05度	< 0.06度
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		1.6mg/l	2.8mg/l	1.6mg/l	-	1.4mg/l	2.6mg/l	-	1.3mg/l	2.0mg/l	2.3mg/l	-	1.9mg/l	3.6mg/l	1.6mg/l	-	11回	3.6mg/l	1.3mg/l	2.1mg/l
電気伝導率		158.5μS/cm	186.3μS/cm	137.1μS/cm	-	186.7μS/cm	175.9μS/cm	-	178.5μS/cm	174.0μS/cm	193.5μS/cm	-	185.6μS/cm	181.1μS/cm	173.8μS/cm	-	11回	193.5μS/cm	137.1μS/cm	175.5μS/cm
硫酸イオン		11.98mg/l	17.25mg/l	16.72mg/l	-	16.36mg/l	16.36mg/l	-	16.41mg/l	14.79mg/l	17.50mg/l	-	15.64mg/l	15.20mg/l	14.37mg/l	-	11回	17.50mg/l	11.98mg/l	15.69mg/l
水質基準適合		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15回			
嫌気性芽胞菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌(ファブスボリウム対策指針)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クリプトスボリウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川西地区簡水原水

項目名		水質基準	川西地区簡易水道原水																検査回数	最大値	最小値	平均
			4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目					
100	NO.		-	57	-	H250383	-	-	F251974	-	-	57	H251499	-	57	-	3月全項目					
101	採水年月日		-	R7.5.13	-	R7.6.11	-	-	R7.8.29	-	-	R7.11.4	R7.12.3	-	R8.2.3	-	R8.3.2					
102	天候(前日)		-	晴れ	-	曇り	-	-	晴れ	-	-	曇り	晴れ	-	曇り	-	曇り					
103	天候(当日)		-	晴れ	-	曇り	-	-	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	晴れ	-	曇り					
104	採水地点		-	川西浄水場地下機械室	-	川西浄水場地下機械室	-	-	川西浄水場地下機械室	-	-	川西浄水場地下機械室	川西浄水場地下機械室	-	川西浄水場地下機械室	-	川西浄水場地下機械室					
105	気温		-	19.0℃	-	13.0℃	-	-	24.0℃	-	-	2.0℃	1.0℃	-	-16.0℃	-	-1.0℃	7回	24.0℃	-16.0℃	6.0℃	
106	水温		-	6.1℃	-	6.0℃	-	-	5.1℃	-	-	10.8℃	10.4℃	-	9.7℃	-	10.0℃	7回	10.8℃	5.1℃	8.3℃	
107	残留塩素	0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	一般細菌	100集落数/ml以下	-	0	-	-	-	-	0	-	-	14	-	-	0	-	-	4回	14	0	3.5	
2	大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	4回				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	< 0.004mg/l	-	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	-	4回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	1.59mg/l	-	-	-	2.60mg/l	-	-	2.34mg/l	-	-	2.42mg/l	-	-	-	4回	2.60mg/l	1.59mg/l	2.24mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-	
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-															

東山浄水場浄水(中湧別保育所)

項目名		水質基準																		検査回数	最大値	最小値	平均
				4月	5月	6月	6月全項目	7月	9月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目					
NO.				58	58	58	F251039	58	58	F251969	58	58	58	F253383	58	58	58	F254396					
採水年月日				R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.6.11	R7.7.8	R7.9.2	R7.8.18	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	R8.3.2					
天候(前日)				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り					
天候(当日)		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り							
採水地点		中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別児童センター	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別児童センター	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別児童センター	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別保育所	中湧別児童センター							
気温		6.0℃	20.0℃	9.0℃	12.5℃	28.0℃	28.0℃	24.0℃	14.1℃	2.0℃	3.6℃	3.0℃	-10.7℃	-8.3℃	0.0℃	0.2℃	15回	28.0℃	-10.7℃	8.8℃			
水温		12.4℃	22.0℃	15.8℃	14.1℃	19.0℃	19.0℃	20.8℃	18.2℃	19.0℃	12.4℃	12.4℃	9.8℃	9.4℃	8.7℃	9.5℃	15回	22.0℃	8.7℃	14.8℃			
残留塩素		0.1mg/l以上	0.35mg/l	0.31mg/l	0.34mg/l	0.20mg/l	0.30mg/l	0.46mg/l	0.40mg/l	0.24mg/l	0.34mg/l	0.36mg/l	0.52mg/l	0.37mg/l	0.36mg/l	0.34mg/l	15回	0.52mg/l	0.20mg/l	0.35mg/l			
一般細菌		100集落数/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12回	0	0	0			
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	12回						
カドミウム及びその化合物		0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-			
水銀及びその化合物		0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-			
セレン及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-			
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	0.004mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	2回	0.004mg/l	< 0.001mg/l	0.003mg/l			
ヒ素及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-			
六価クロム化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-			
亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l			
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l以下	1.64mg/l	0.50mg/l	0.16mg/l	-	0.67mg/l	0.67mg/l	< 0.50mg/l	0.82mg/l	1.14mg/l	0.66mg/l	-	0.67mg/l	0.63mg/l	0.73mg/l	12回	1.64mg/l	0.16mg/l	0.73mg/l			
フッ素及びその化合物		0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-			
ホウ素及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-			
四塩化炭素		0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-			
ジクロロメタン		0.04mg/l以下	24.000mg/l	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	2回	24.0000mg/l	< 0.0004mg/l	12.0002mg/l			
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
ベンゼン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-			
塩素酸		0.6mg/l以下	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	0.13mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	4回	0.13mg/l	< 0.06mg/l	0.08mg/l		
クロロ酢酸		0.02mg/l以下	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	4回	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l		
クロロホルム		0.06mg/l以下	-	-	-	0.0037mg/l	-	-	0.0094mg/l	-	-	-	0.0022mg/l	-	-	-	0.0019mg/l	4回	0.0094mg/l	0.0019mg/l	0.0043mg/l		
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l		
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	0.0003mg/l	-	-	0.0005mg/l	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	0.0003mg/l	4回	0.0005mg/l	0.0003mg/l	0.0004mg/l		
臭素酸		0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l		
総トリハロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	0.0052mg/l	-	-	0.0128mg/l	-	-	-	0.0039mg/l	-	-	-	0.0033mg/l	4回	0.0128mg/l	0.0033mg/l	0.0063mg/l		
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下	-	-	-	0.004mg/l	-	-	0.007mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	0.007mg/l	< 0.003mg/l	0.004mg/l		
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	-	-	-	0.0012mg/l	-	-	0.0029mg/l	-	-	-	0.0013mg/l	-	-	-	0.0011mg/l	4回	0.0029mg/l	0.0011mg/l	0.0016mg/l		
ブロモホルム		0.09mg/l以下	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	< 0.0002mg/l	4回	< 0.0002mg/l	< 0.0002mg/l	< 0.0002mg/l		
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	4回	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l		
亜鉛及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-		
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-		
鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	12回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l			
銅及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-		
ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	-	-	-	-	-	8.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	8mg/l	-	-		
マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-		
塩化物イオン		200mg/l以下	12.47mg/l	8.56mg/l	7.14mg/l	-	7.97mg/l	7.97mg/l	11.8mg/l	12.4mg/l	15.62mg/l	9.40mg/l	-	9.24mg/l	9.61mg/l	11.31mg/l	-	12回	15.6mg/l	7.1mg/l	10.3mg/l		
カルシウム、マグネシウム(硬度)		300mg/l以下	34.5mg/l	20.9mg/l	20.7mg/l	-	25.7mg/l	30.5mg/l	29.0mg/l	31.4mg/l	31.7mg/l	31.2mg/l	-	30.1mg/l	24.4mg/l	27.5mg/l	-	12回	35mg/l	21mg/l	28mg/l		
蒸発残留物		500mg/l以下	-	-	-	-	-	78mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	78mg/l	-	-		
陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-		
ジェオスミン		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	3回	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l		
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	3回	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l	< 0.000001mg/l		
非イオン界面活性剤		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-		
フェノール類		0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/l以下	1.20mg/l	0.70mg/l	0.70mg/l	-	1.00mg/l	0.80mg/l	0.80mg/l	0.90mg/l	1.50mg/l	0.80mg/l	-	0.70mg/l	0.60mg/l	0.90mg/l	-	12回	1.50mg/l	0.60mg/l	0.88mg/l		
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	-	7.1	7.5	7.1	7.0	7.1	7.0	-	6.9	6.8	6.9	-	12回	7.5	6.8	7.05		
味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	12回					
臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	12回					
色度		5度以下	0.7度	< 0.5度	< 0.5度	-	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	0.7度	< 0.5度	-	0.6度	< 0.5度	0.7度	-	12回	0.7度	< 0.5度	0.6度		
濁度		2度以下	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	0.20度	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	0.06度	-	12回	0.20度	< 0.05度	0.06度		
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		-	4.5mg/l	2.2mg/l	2.5mg/l	-	2.0mg/l	2.2mg/l	-	1.9mg/l	4.6mg/l	3.9mg/l	-	1.9mg/l	2.3mg/l	3.2mg/l	-	11回	4.6mg/l	1.9mg/l	2.8mg/l		
電気伝導率		-	120.3 μ S/cm	81.2 μ S/cm	80.2 μ S/cm	-	92.3 μ S/cm	109.2 μ S/cm	-	110.9 μ S/cm	124.7 μ S/cm	101.5 μ S/cm	-	102.7 μ S/cm	100.1 μ S/cm	110.2 μ S/cm	-	11回	124.7 μ S/cm	80.2 μ S/cm	103.0 μ S/cm		
硫酸イオン		-	10.32mg/l	5.53mg/l	5.35mg/l	-	6.79mg/l	6.79mg/l	-	9.26mg/l	8.01mg/l	7.74mg/l	-	8.17mg/l	8.25mg/l	8.86mg/l	-	11回	10.32mg/l	5.35mg/l	7.73mg/l		
水質基準適合		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15回					
嫌気性芽胞菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
大腸菌(リプトス・リウム対策指針)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
クリプトスポリジウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

東山浄水場原水

項目名		水質基準	東山浄水場原水																	検査回数	最大値	最小値	平均
			4月	5月	6月	6月全項目	7月	9月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目						
100	NO.		59	59	59	H250385	59	59	F251970	59	59	59	H251500	59	59	59	H251871						
101	採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.6.11	R7.7.8	R7.9.2	R7.8.18	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.8	R8.3.2						
102	天候(前日)		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り						
103	天候(当日)		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り						
104	採水地点		東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓	東山浄水場原水栓						
105	気温		5.0℃	17.0℃	11.0℃	13.0℃	26.0℃	26.0℃	22.0℃	4.0℃	2.0℃	0.0℃	-3.0℃	-16.0℃	-19.0℃	0.0℃	0.0℃	15回	26.0℃	-19.0℃	5.9℃		
106	水温		4.1℃	6.0℃	11.7℃	14.5℃	21.8℃	21.8℃	19.7℃	14.0℃	8.1℃	4.0℃	3.5℃	1.6℃	1.2℃	2.2℃	2.1℃	15回	21.8℃	1.2℃	9.1℃		
107	残留塩素	0.1mg/l以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	一般細菌	100集落数/ml以下	430	51	29	-	38	294	710	64	216	116	-	25	12	64	-	12回	710	12	170.75		
2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	不検出	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	-	検出	検出	検出	-	12回	-	-	-		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-		
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.011mg/l	0.011mg/l	< 0.004mg/l	-	0.010mg/l	< 0.010mg/l	< 0.004mg/l	0.010mg/l	0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.011mg/l	< 0.004mg/l	< 0.007mg/l		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.28mg/l	0.44mg/l	0.21mg/l	-	0.73mg/l	0.73mg/l	< 0.50mg/l	0.84mg/l	1.19mg/l	0.52mg/l	-	0.68mg/l	0.74mg/l	0.90mg/l	-	12回	2.28mg/l	0.21mg/l	0.81mg/l		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-		
16	1,2,3-トリクロロエチレン及び1,2,3,4-テトラクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0004mg/l	-	-		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-		
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.38mg/l	0.10mg/l	0.05mg/l	-	0.07mg/l	0.07mg/l	0.08mg/l	0.03mg/l	0.31mg/l	0.04mg/l	-	0.03mg/l	0.03mg/l	0.04mg/l	-	12回	0.38mg/l	0.03mg/l	0.10mg/l		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	6.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	6mg/l	-	-		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.007mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.007mg/l	-	-		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.94mg/l	2.69mg/l	1.99mg/l	-	3.63mg/l	3.63mg/l	3.6mg/l	3.86mg/l	5.08mg/l	3.96mg/l	-	3.34mg/l	3.79mg/l	4.37mg/l	-	12回	5.1mg/l	2.0mg/l	3.7mg/l		
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	29.8mg/l	29.8mg/l	19.8mg/l	21.7mg/l	-	25.4mg/l	31.4mg/l	30.0mg/l	31.2mg/l	31.1mg/l	31.0mg/l	-	30.9mg/l	26.5mg/l	29.0mg/l	-	12回	31mg/l	20mg/l	28mg/l		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	77mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	77mg/l	-	-		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-		
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	5.10mg/l	1.40mg/l	1.30mg/l	-	1.60mg/l	1.50mg/l	1.50mg/l	1.70mg/l	3.10mg/l	1.50mg/l	-	1.30mg/l	1.10mg/l	1.70mg/l	-	12回	5.10mg/l	1.10mg/l	1.90mg/l		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	-	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4	-	7.1	7.1	7.2	-	12回	7.5	7.1	7.3		
48	味	異常でない	異味あり	異味あり	異味あり	-	異味あり	異味あり	-	異味あり	異味あり	異常なし	-	異常なし	異味あり	異常なし	-	11回	-	-	-		
49	臭気	異常でない	異臭あり	異臭あり	異臭あり	-	異臭あり	異臭あり	異常なし	異臭あり	異臭あり	異臭あり	-	異臭あり	異臭あり	異臭あり	-	12回	-	-	-		
50	色度	5度以下	28.3度	7.5度	4.9度	-	6.9度	5.8度	4.4度	6.1度	23.6度	5.6度	-	3.9度	3.5度	5.1度	-	12回	28.3度	3.5度	8.8度		
51	濁度	2度以下	21.71度	6.12度	1.84度	-	1.98度	1.90度	2.50度	1.05度	20.60度	2.39度	-	0.42度	0.72度	1.37度	-	12回	21.71度	0.42度	5.22度		
58	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		25.2mg/l	7.1mg/l	5.7mg/l	-	3.3mg/l	7.0mg/l	-	3.1mg/l	14.0mg/l	4.8mg/l	-	4.7mg/l	5.9mg/l	8.7mg/l	-	11回	25.2mg/l	3.1mg/l	8.1mg/l		
108	電気伝導率		94.0 μ S/cm	59.9 μ S/cm	68.5 μ S/cm	-	80.7 μ S/cm	87.9 μ S/cm	-	92.0 μ S/cm	83.4 μ S/cm	88.5 μ S/cm	-	88.9 μ S/cm	84.3 μ S/cm	92.3 μ S/cm	-	11回	94.0 μ S/cm	59.9 μ S/cm	83.7 μ S/cm		
109	硫酸イオン		8.10mg/l	4.73mg/l	4.91mg/l	-	6.30mg/l	6.30mg/l	-	8.32mg/l	6.97mg/l	6.68mg/l	-	7.61mg/l	7.83mg/l	8.41mg/l	-	11回	8.41mg/l	4.73mg/l	6.92mg/l		
110	水質基準適合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
111	嫌気性芽胞菌		-	-	-	0個/100ml	-	-	-	-	-	-	0個/100ml	-	-	-	0個/100ml	3回	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml		
112	大腸菌(クアトロソリウム対策指針)		-	-	-	検出	-	-	-	-	-	-	検出	-	-	-	検出	3回	-	-	-		
113	クリプトスポリジウム・オーススト		-	-	-	-	-	-	0個	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0個	-	-		
114	ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	0個	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0個	-	-		
115	アンモニア態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

開盛地区簡水浄水

項目名		水質基準	開盛地区簡易水道浄水																検査回数	最大値	最小値	平均
			4月	5月	6月	6月全項目	7月	9月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目					
NO.			60	60	60	F251036	60	60	F251977	60	60	60	F253385	60	60	60	F254393					
採水年月日			R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.6.11	R7.7.8	R7.9.2	R7.8.18	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	R8.3.2					
天候(前日)			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り					
天候(当日)		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り						
採水地点		開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛小学校	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛小学校	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛小学校	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓	開盛保育所給水栓						
気温		7.0℃	20.0℃	14.0℃	13.0℃	31.0℃	20.0℃	26.0℃	11.1℃	7.0℃	3.0℃	1.0℃	-12.0℃	-12.0℃	0.0℃	1.0℃						
水温		0.4℃	4.0℃	6.8℃	6.5℃	13.5℃	13.6℃	13.2℃	10.0℃	12.3℃	8.8℃	8.7℃	5.4℃	3.8℃	3.0℃	3.0℃						
残留塩素		0.1mg/l以上	0.36mg/l	0.42mg/l	0.40mg/l	0.36mg/l	0.20mg/l	0.22mg/l	0.10mg/l	0.24mg/l	0.36mg/l	0.38mg/l	0.26mg/l	0.42mg/l	0.42mg/l	0.40mg/l						
一般細菌		100集落数/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-						
カドミウム及びその化合物		0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
水銀及びその化合物		0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
セレン及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
鉛及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヒ素及びその化合物		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
六価クロム化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
亜硝酸態窒素		0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-						
シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l以下	1.12mg/l	0.44mg/l	0.19mg/l	-	0.27mg/l	0.27mg/l	< 0.50mg/l	0.61mg/l	0.90mg/l	0.45mg/l	-	0.78mg/l	0.46mg/l	0.45mg/l						
フッ素及びその化合物		0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
ホウ素及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
四塩化炭素		0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
1,4-ジオキサン		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
ジクロロメタン		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
テトラクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
トリクロロエチレン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
ベンゼン		0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
塩素酸		0.6mg/l以下	-	-	-	< 0.06mg/l	-	0.07mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	< 0.06mg/l	-						
クロロ酢酸		0.02mg/l以下	-	-	-	< 0.002mg/l	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	< 0.002mg/l	-						
クロロホルム		0.06mg/l以下	-	-	-	0.0004mg/l	-	0.0150mg/l	-	-	-	0.0031mg/l	-	-	0.0026mg/l	-						
ジクロロ酢酸		0.04mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	< 0.003mg/l	-						
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	0.0011mg/l	-	0.0003mg/l	-	-	-	0.0003mg/l	-	-	0.0003mg/l	-						
臭素酸		0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	< 0.001mg/l	-						
総トリハロメタン		0.1mg/l以下	-	-	-	0.0028mg/l	-	0.0184mg/l	-	-	-	0.0048mg/l	-	-	0.0040mg/l	-						
トリクロロ酢酸		0.2mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	0.010mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	< 0.003mg/l	-						
ブロモジクロロメタン		0.03mg/l以下	-	-	-	0.0009mg/l	-	0.0031mg/l	-	-	-	0.0014mg/l	-	-	0.0011mg/l	-						
ブロモホルム		0.09mg/l以下	-	-	-	0.0004mg/l	-	< 0.0002mg/l	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-	< 0.0002mg/l	-						
ホルムアルデヒド		0.08mg/l以下	-	-	-	0.008mg/l	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	< 0.008mg/l	-						
亜鉛及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
鉄及びその化合物		0.3mg/l以下	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-						
銅及びその化合物		1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
ナトリウム及びその化合物		200mg/l以下	-	-	-	-	-	7.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
マンガン及びその化合物		0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
塩化物イオン		200mg/l以下	12.05mg/l	9.2mg/l	6.87mg/l	-	7.98mg/l	7.98mg/l	9.5mg/l	10.57mg/l	12.04mg/l	8.42mg/l	-	9.21mg/l	9.17mg/l	10.26mg/l						
カルシウム、マグネシウム(硬度)		300mg/l以下	32.7mg/l	21.3mg/l	20.2mg/l	-	23.3mg/l	29.0mg/l	29.0mg/l	29.2mg/l	35.3mg/l	31.9mg/l	-	30.2mg/l	24.2mg/l	26.6mg/l						
蒸発残留物		500mg/l以下	-	-	-	-	-	72mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
陰イオン界面活性剤		0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
ジオオキサン		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
非イオン界面活性剤		0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
フェノール類		0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/l以下	0.90mg/l	0.70mg/l	0.60mg/l	-	1.00mg/l	0.90mg/l	0.90mg/l	0.90mg/l	1.10mg/l	0.90mg/l	-	0.80mg/l	0.60mg/l	0.80mg/l						
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	6.9	7.1	-	6.9	7	6.8	7.0	7.0	-	6.8	6.9	6.8	-						
味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-						
臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-						
色度		5度以下	0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	< 0.5度	< 0.5度	0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-						
濁度		2度以下	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	< 0.20度	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-						
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		-	1.9mg/l	2.5mg/l	0.6mg/l	-	1.7mg/l	3.5mg/l	-	1.3mg/l	3.9mg/l	1.6mg/l	-	1.0mg/l	2.9mg/l	2.6mg/l						
電気伝導率		-	111.8 μ S/cm	74.9 μ S/cm	70.9 μ S/cm	-	90.1 μ S/cm	96.0 μ S/cm	-	98.4 μ S/cm	104.4 μ S/cm	97.2 μ S/cm	-	96.6 μ S/cm	94.0 μ S/cm	97.5 μ S/cm						
硫酸イオン		-	9.86mg/l	5.58mg/l	5.12mg/l	-	6.74mg/l	6.74mg/l	-	8.74mg/l	8.46mg/l	7.16mg/l	-	8.03mg/l	8.11mg/l	8.51mg/l						
水質基準適合		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
嫌気性芽胞菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
大腸菌(クリプトス・リウム対策指針)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
クリプトスポリジウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

旭地区簡水浄水

	項目名	水質基準	4月	5月	6月	6月全項目	7月	9月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均	
100	NO.		70	70		F251035	70	70	F251975	70	70	70	F253382	70	70	70	F254392					
101	採水年月日		R7.4.8	R7.5.13		R7.6.11	R7.7.8	R7.9.2	R7.8.18	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	R8.3.2					
102	天候(前日)		曇り	晴れ		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り					
103	天候(当日)		曇り	晴れ		曇り	晴れ		雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り					
104	採水地点		農業センター	農業センター		農村センター	農村センター	農業センター	農業センター	農業センター	農業センター	農業センター	農業センター	農業センター	農業センター	農業センター	農業センター	農業センター				
105	気温		7.0℃	19.0℃		13.0℃	29.0℃	20.0℃	25.0℃	7.0℃	3.0℃	0.0℃	1.0℃	-16.0℃	-12.0℃	0.0℃	0.0℃	14回	29.0℃	-16.0℃	6.9℃	
106	水温		2.3℃	4.0℃		5.7℃	17.8℃	8.9℃	9.0℃	7.7℃	12.0℃	9.8℃	9.7℃	7.8℃	6.7℃	6.2℃	6.3℃	14回	17.8℃	2.3℃	8.1℃	
107	残留塩素	0.1mg/l以上	0.32mg/l	0.30mg/l		0.32mg/l	0.26mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	14回	0.34mg/l	0.26mg/l	0.31mg/l	
1	一般細菌	100集落数/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11回	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	11回				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0003mg/l	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.00005mg/l	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l		-	< 0.004mg/l	0.004mg/l	0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	11回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	0.001mg/l	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	< 0.0010mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.03mg/l	2.84mg/l		-	1.96mg/l	1.96mg/l	1.10mg/l	1.36mg/l	1.11mg/l	1.38mg/l	-	1.39mg/l	1.19mg/l	1.00mg/l	-	11回	2.84mg/l	1.00mg/l	1.48mg/l	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.08mg/l	-	-	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.005mg/l	-	-	
16	ジシス1,2-ジクロロエチレン及びトリシス1,2,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0004mg/l	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	0.06mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	4回	< 0.06mg/l	< 0.06mg/l	< 0.06mg/l	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	4回	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	< 0.0004mg/l	-	-	0.0005mg/l	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	0.0003mg/l	4回	0.0005mg/l	0.0003mg/l	0.0004mg/l	
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0010mg/l	-	-	0.0010mg/l	-	-	-	0.0013mg/l	-	-	-	0.0008mg/l	4回	0.0013mg/l	0.0008mg/l	0.0010mg/l	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0026mg/l	-	-	0.0024mg/l	-	-	-	0.0031mg/l	-	-	-	0.0021mg/l	4回	0.0031mg/l	0.0021mg/l	0.0026mg/l	
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	0.0008mg/l	-	-	0.0009mg/l	-	-	-	0.0010mg/l	-	-	-	0.0007mg/l	4回	0.0010mg/l	0.0007mg/l	0.0009mg/l	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	0.0003mg/l	4回	0.0004mg/l	0.0002mg/l	0.0003mg/l	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	4回	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.040mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.04mg/l	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l		-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	11回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	6.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	6mg/l	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8mg/l	7.15mg/l		-	5.89mg/l	5.89mg/l	4.9mg/l	4.88mg/l	4.7mg/l	4.39mg/l	-	4.84mg/l	5.25mg/l	5.02mg/l	-	11回	7.2mg/l	4.4mg/l	5.2mg/l	
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	32.7mg/l	39.7mg/l		-	33.6mg/l	31.8mg/l	33.0mg/l	34.5mg/l	40.6mg/l	45.6mg/l	-	41.5mg/l	35.9mg/l	34.1mg/l	-	11回	46mg/l	32mg/l	37mg/l	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	70mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	70mg/l	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-	
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-	
43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.002mg/l	-	-	
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0005mg/l	-	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.60mg/l	0.60mg/l		-	0.70mg/l	0.10mg/l	0.60mg/l	0.70mg/l	0.60mg/l	0.60mg/l	-	0.60mg/l	0.60mg/l	0.60mg/l	-	11回	0.7mg/l	0.1mg/l	0.6mg/l	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.4		-	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	-	6.2	6.3	6.4	-	11回	6.6	6.2	6.4	
48	味	異常でない	異常なし	異常なし		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	11回				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	11回				
50	色度	5度以下	< 0.5度	0.5度		-	< 0.5度	< 0.5度	0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	< 0.5度	0.6度	< 0.5度	-	11回	0.6度	< 0.5度	0.5度	
51	濁度	2度以下	< 0.05度	< 0.05度		-	< 0.05度	< 0.05度	0.20度	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	11回	0.20度	< 0.05度	0.06度	
58	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		1.9mg/l	1.8mg/l		-	2.0mg/l	2.6mg/l	-	1.3mg/l	2.9mg/l	1.6mg/l	-	1.3mg/l	2.6mg/l	1.3mg/l	-	10回	2.9mg/l	1.3mg/l	1.9mg/l	
108	電気伝導率		100.0 μ S/cm	119.8 μ S/cm		-	107.7 μ S/cm	95.7 μ S/cm	-	104.2 μ S/cm	105.2 μ S/cm	119.1 μ S/cm	-	111.8 μ S/cm	106.1 μ S/cm	103.0 μ S/cm	-	10回	119.8 μ S/cm	95.7 μ S/cm	107.3 μ S/cm	
109	硫酸イオン		9.19mg/l	11.80mg/l		-	9.93mg/l	9.93mg/l	-	10.59mg/l	8.72mg/l	8.54mg/l	-	8.81mg/l	8.89mg/l	9.01mg/l	-	10回	11.80mg/l	8.54mg/l	9.54mg/l	
110	水質基準適合		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15回				
111	嫌気性芽胞菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	クリプトスポリジウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

項目名	水質基準	4月	5月	6月	6月全項目	7月	9月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均	
NO.		72	72	72	F251041	72	72	F251978	72	72	72	F253381	72	72	72	F254398					
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.6.11	R7.7.8	R7.9.2	R7.8.18	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	R8.3.2					
天候(前日)		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り					
天候(当日)		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
採水地点		富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ	富英・上富英配水ポンプ					
気温		7.0℃	19.0℃	13.0℃	13.0℃	30.0℃	20.0℃	26.0℃	7.0℃	5.0℃	3.0℃	1.0℃	-12.0℃	-12.0℃	0.0℃	1.0℃	15回	30.0℃	-12.0℃	8.1℃	
水温		2.0℃	4.7℃	6.4℃	6.7℃	19.0℃	10.5℃	12.0℃	9.1℃	13.1℃	10.0℃	10.0℃	7.5℃	6.5℃	5.7℃	5.6℃	15回	19.0℃	2.0℃	8.6℃	
残留塩素		0.1mg/l以上	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.28mg/l	0.30mg/l	0.32mg/l	0.32mg/l	0.32mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.32mg/l	0.32mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	15回	0.34mg/l	0.28mg/l	0.31mg/l
一般細菌		100集落数/ml以下	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	13回	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	13回			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0003mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.0003mg/l	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.00005mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.00005mg/l	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	0.001mg/l	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.86mg/l	2.86mg/l	2.70mg/l	-	2.12mg/l	2.12mg/l	1.10mg/l	1.50mg/l	< 0.90mg/l	1.33mg/l	-	1.24mg/l	1.24mg/l	1.13mg/l	-	12回	2.86mg/l	0.86mg/l	1.59mg/l	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.08mg/l	-	-	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.005mg/l	-	-	
ジシス1,2-ジブromオキシレン及びトリシス1,2,3-トリブromオキシレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0004mg/l	-	-</											

項目名	水質基準	4月	5月	6月	6月全項目	7月	9月	9月全項目	10月	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均	
NO.		72	72	72	F251041	72	72	F251978	72	72	72	F253381	72	72	72	F254398					
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.6.11	R7.7.8	R7.9.2	R7.8.18	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R7.12.3	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	R8.3.2					
天候(前日)		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り					
天候(当日)		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
採水地点		富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ	富美・上富美配水ポンプ				
気温		7.0℃	19.0℃	13.0℃	13.0℃	30.0℃	20.0℃	26.0℃	7.0℃	5.0℃	3.0℃	1.0℃	-12.0℃	-12.0℃	0.0℃	1.0℃	15回	30.0℃	-12.0℃	8.1℃	
水温		2.0℃	4.7℃	6.4℃	6.7℃	19.0℃	10.5℃	12.0℃	9.1℃	13.1℃	10.0℃	10.0℃	7.5℃	6.5℃	5.7℃	5.6℃	15回	19.0℃	2.0℃	8.6℃	
残留塩素		0.1mg/l以上	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.28mg/l	0.30mg/l	0.32mg/l	0.32mg/l	0.32mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.30mg/l	0.32mg/l	0.32mg/l	0.34mg/l	0.32mg/l	15回	0.34mg/l	0.28mg/l	0.31mg/l
一般細菌		100集落数/ml以下	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	13回	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	13回			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0003mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.0003mg/l	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.00005mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.00005mg/l	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	12回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	0.001mg/l	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.86mg/l	2.86mg/l	2.70mg/l	-	2.12mg/l	2.12mg/l	1.10mg/l	1.50mg/l	< 0.90mg/l	1.33mg/l	-	1.24mg/l	1.24mg/l	1.13mg/l	-	12回	2.86mg/l	0.86mg/l	1.59mg/l	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.08mg/l	-	-	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.005mg/l	-	-	
ジシス1,2-ジブromオキシレン及びトリシス1,2,3-トリブromオキシレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0004mg/l	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-	
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	0.06mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	-	-	-	< 0.06mg/l	4回	< 0.06mg/l	< 0.06mg/l	< 0.06mg/l	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-	-	< 0.002mg/l	4回	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l	< 0.002mg/l	
クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	0.0006mg/l	-	-	0.0008mg/l	-	-	-	0.0005mg/l	-	-	-	0.0004mg/l	4回	0.0008mg/l	0.0004mg/l	0.0006mg/l	
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0012mg/l	-	-	0.0011mg/l	-	-	-	0.0015mg/l	-	-	-	0.0009mg/l	4回	0.0015mg/l	0.0009mg/l	0.0012mg/l	
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	0.001mg/l	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-	-	0.001mg/l	4回	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	< 0.001mg/l	
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	0.0033mg/l	-	-	0.0033mg/l	-	-	-	0.0036mg/l	-	-	-	0.0024mg/l	4回	0.0036mg/l	0.0024mg/l	0.0032mg/l	
トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-	-	< 0.003mg/l	4回	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	< 0.003mg/l	
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	0.0011mg/l	-	-	0.0012mg/l	-	-	-	0.0011mg/l	-	-	-	0.0008mg/l	4回	0.0012mg/l	0.0008mg/l	0.0011mg/l	
ブromホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	0.0005mg/l	-	-	-	0.0003mg/l	4回	0.0005mg/l	0.0002mg/l	0.0004mg/l	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	0.008mg/l	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-	-	0.008mg/l	4回	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l	< 0.008mg/l	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	12回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	6.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	6mg/l	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-	
塩化物イオン	200mg/l以下	4.9mg/l	7.67mg/l	6.99mg/l	-	5.73mg/l	5.73mg/l	5.1mg/l	5.10mg/l	4.8mg/l	4.18mg/l	-	4.77mg/l	5.25mg/l	5.26mg/l	-	12回	7.7mg/l	4.2mg/l	5.5mg/l	
カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	33.1mg/l	41.8mg/l	41.0mg/l	-	34.4mg/l	33.3mg/l	33.0mg/l	36.6mg/l	43.2mg/l	47.1mg/l	-	43.2mg/l	36.9mg/l	32.5mg/l	-	12回	47mg/l	33mg/l	38mg/l	
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	72mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	72mg/l	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-	
2-メチルインボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.002mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.002mg/l	-	-	
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0005mg/l	-	<	-	-	-	-	-	-	1回	0.0005mg/l	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.60mg/l	0.70mg/l	0.7mg/l	-	0.80mg/l	0.60mg/l	0.50mg/l	0.60mg/l	0.70mg/l	0.60mg/l	-	0.60mg/l	0.60mg/l	0.60mg/l	-	12回	0.8mg/l	0.5mg/l	0.6mg/l	
pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.5mg/l	-	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	-	6.3	6.4	6.4	-	12回	6.6	6.3	6.5	
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	12回				
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	12回				
色度	5度以下	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5mg/l	-	< 0.5度	0.5度	0.5度	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	-	12回	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度	
濁度	2度以下	< 0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	< 0.05度	0.20度	0.05度	< 0.05度	< 0.05度	-	< 0.05度	0.09度	< 0.05度	-	12回	0.20度	< 0.05度	0.07度	
有機物(通マンガン酸カリウム消費量)		2.2mg/l	2.5mg/l	1.0mg/l	-	0.4mg/l	2.6mg/l	1.9mg/l	2.6mg/l	2.3mg/l	2.3mg/l	-	1.0mg/l	2.6mg/l	1.9mg/l	-	11回	2.6mg/l	0.4mg/l	1.9mg/l	
電気伝導率		99.3 μ S/cm	124.3 μ S/cm	121.6 μ S/cm	-	109.9 μ S/cm	98.0 μ S/cm	-	106.4 μ S/cm	106.8 μ S/cm	122.3 μ S/cm	-	115.5 μ S/cm	109.3 μ S/cm	165.3 μ S/cm	-	11回	165.3 μ S/cm	98.0 μ S/cm	116.2 μ S/cm	
硫酸イオン		8.78mg/l	11.97mg/l	10.83mg/l	-	9.82mg/l	9.82mg/l	-	10.30mg/l	8.76mg/l	7.98mg/l	-	8.88mg/l	8.95mg/l	9.11mg/l	-	11回	11.97mg/l	7.98mg/l	9.56mg/l	
水質基準適合		○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	12回				
嫌気性芽胞菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌(ファーストリミット対策指針)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クリプトスポリジウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

川西地区簡水原水

川西地区簡易水道原水																				
項目名	水質基準	4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月全項目	10月	11月全項目	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
NO.			71	-	H250382	-	-	F251976	-	-	71	H251498	-	71	71	H251868				
採年月日			R7.5.13	-	R7.6.11	-	-	R7.8.18	-	-	R7.11.4	R7.12.3	-	R8.2.3	R7.3.4	R8.3.2				
天候(前日)			晴れ	-	曇り	-	-	晴れ	-	-	曇り	晴れ	-	曇り	晴れ	曇り				
天候(当日)			晴れ	-	曇り	-	-	晴れ	-	-	晴れ	晴れ	-	晴れ	晴れ	曇り				
採水地点			-	旭浄水場原水井戸	-	旭浄水場原水井戸	-	-	旭浄水場原水井戸	-	-	旭浄水場原水井戸	旭浄水場原水井戸	-	旭浄水場原水井戸	旭浄水場原水井戸	旭浄水場原水井戸			
気温			19.0℃	-	13.0℃	-	-	22.0℃	-	-	0.0℃	1.0℃	-	-16.0℃	-10.0℃	0.0℃	8回	22.0℃	-16.0℃	3.6℃
水温			5.8℃	-	6.0℃	-	-	6.2℃	-	-	9.5℃	9.2℃	-	9.0℃	6.1℃	9.5℃	8回	9.5℃	5.8℃	7.7℃
残留塩素	0.1mg/l以上		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般細菌	100集落数/ml以下	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	3	0	-	5回	3	0	0.6
大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	不検出	-	5回			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0003mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0003mg/l	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.00005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.00005mg/l	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	< 0.004mg/l	-	-	-	-	0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	-	5回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	2.82mg/l	-	-	-	-	1.20mg/l	-	-	1.03mg/l	-	-	1.28mg/l	0.72mg/l	-	5回	2.82mg/l	0.72mg/l	1.41mg/l
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.08mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.08mg/l	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0050mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.005mg/l	-	-
ジス1,2-ジ/クロロベンゼン及びトリナース1,2-ジ/クロロベンゼン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0004mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0004mg/l	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0002mg/l	-	-
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	< 0.01mg/l	-	-	-	-	0.01mg/l	-	-	< 0.01mg/l	-	-	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	-	5回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	6.0mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	6mg/l	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.001mg/l	-	-
塩化物イオン	200mg/l以下	-	6.53mg/l	-	-	-	-	5.0mg/l	-	-	4.40mg/l	-	-	5.14mg/l	4.59mg/l	-	5回	6.5mg/l	4.4mg/l	5.1mg/l
カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	-	39.1mg/l	-	-	-	-	31.0mg/l	-	-	39.6mg/l	-	-	34.6mg/l	31.3mg/l	-	5回	40mg/l	31mg/l	35mg/l
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	68mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	68mg/l	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.02mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.02mg/l	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.000001mg/l	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.002mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.002mg/l	-	-
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.0005mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	1回	0.0005mg/l	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.60mg/l	-	-	-	-	0.60mg/l	-	-	0.70mg/l	-	-	0.70mg/l	0.60mg/l	-	5回	0.70mg/l	0.60mg/l	0.64mg/l
pH値	5.8以上8.6以下	-	6.4	-	-	-	-	6.4	-	-	6.5	-	-	6.3	6.4	-	5回	6.5	6.3	6.4
味	異常でない	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	-	4回			
臭気	異常でない	-	異常なし	-	-	-	-	異常なし	-	-	異常あり	-	-	異常あり	異常なし	-	5回	異常あり		
色度	5度以下	-	0.6度	-	-	-	-	0.5度	-	-	< 0.5度	-	-	< 0.5度	< 0.5度	-	5回	0.6度	0.5度	0.5度
濁度	2度以下	-	< 0.05度	-	-	-	-	0.20度	-	-	0.25度	-	-	0.08度	< 0.05度	-	5回	0.25度	< 0.05度	0.13度
有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		-	1.6mg/l	-	-	-	-	-	-	-	2.0mg/l	-	-	2.3mg/l	2.9mg/l	-	4回	2.9mg/l	1.6mg/l	2.2mg/l
電気伝導率		-	121.3 μ S/cm	-	-	-	-	-	-	-	104.8 μ S/cm	-	-	105.8 μ S/cm	95.2 μ S/cm	-	4回	121.3 μ S/cm	95.2 μ S/cm	106.6 μ S/cm
硫酸イオン		-	11.97mg/l	-	-	-	-	-	-	-	8.73mg/l	-	-	9.08mg/l	7.87mg/l	-	4回	11.97mg/l	7.87mg/l	9.41mg/l
水質基準適合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌		-	-	-	0個/100ml	-	-	0個/100ml	-	-	-	0個/100ml	-	-	-	0個/100ml	4回	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml
大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)		-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	不検出	4回			
クリプトスポリジウム・オーシスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

五鹿山雑用水浄水																					
項目名		水質基準	五鹿山雑用水浄水																		
			4月	5月	6月	6月全項目	7月	8月	9月	9月全項目	11月	12月	12月全項目	1月	2月	3月	3月全項目	検査回数	最大値	最小値	平均
100	NO _x		-	-	-	-	68	-	-	F251967	-	-		-	-	-	-				
101	採水年月日		-	-	-	-	R7.7.8	-	-	R7.8.18	-	-		-	-	-	-				
102	天候(前日)		-	-	-	-	晴れ	-	-	晴れ	-	-		-	-	-	-				
103	天候(当日)		-	-	-	-	晴れ	-	-	晴れ	-	-		-	-	-	-				
104	採水地点		-	-	-	-	五鹿山オートキャンプ場	-	-	五鹿山オートキャンプ場	-	-		-	-	-	-				
105	気温		-	-	-	-	28.0℃	-	-	23.0℃	-	-		-	-	-	-	2回	28.0℃	23.0℃	25.5℃
106	水温		-	-	-	-	11.9℃	-	-	19.1℃	-	-		-	-	-	-	2回	19.1℃	11.9℃	15.5℃
107	残留塩素	0.1mg/l以上	-	-	-	-	0.17mg/l	-	-	< 0.15mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	0.17mg/l	0.15mg/l	0.16mg/l
1	一般細菌	100集落数/ml以下	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-		-	-	-	-	2回	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-		-	-	-	-	2回			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0003mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0003mg/l	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00005mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.00005mg/l	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	0.003mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.003mg/l	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	< 0.004mg/l	-	-	< 0.004mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l	< 0.004mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.00mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	3.74mg/l	-	-	4.00mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	4.00mg/l	3.74mg/l	3.87mg/l
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.08mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.08mg/l	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	0.03mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.03mg/l	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0050mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.005mg/l	-	-
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0040mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0040mg/l	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
21	塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	0.09mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.09mg/l	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0002mg/l	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.003mg/l	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0014mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.0014mg/l	-	-
26	臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0051mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.0051mg/l	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.003mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.003mg/l	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0003mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.0003mg/l	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	0.0034mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.0034mg/l	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.008mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.008mg/l	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	0.010mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.01mg/l	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.01mg/l	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	< 0.01mg/l	-	-	< 0.01mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l	< 0.01mg/l
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	0.100mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	0.10mg/l	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	12.0mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	12mg/l	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.001mg/l	-	-
38	塩化物イオン	200mg/l以下	-	-	-	-	11.5mg/l	-	-	11.4mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	11.5mg/l	11.4mg/l	11.4mg/l
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	54.2mg/l	-	-	57.0mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	57mg/l	54mg/l	56mg/l
40	蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	116mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	116mg/l	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.02mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.02mg/l	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.000001mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.000001mg/l	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.002mg/l	-	-
45	フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0005mg/l	-	-		-	-	-	-	1回	< 0.0005mg/l	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	-	-	-	0.70mg/l	-	-	0.50mg/l	-	-		-	-	-	-	2回	0.70mg/l	0.50mg/l	0.60mg/l
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	-	-	-	6.2	-	-	6.2	-	-		-	-	-	-	2回	6.2	6.2	6.2
48	味	異常でない	-	-	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-		-	-	-	-	2回			
49	臭気	異常でない	-	-	-	-	異常なし	-	-	異常なし	-	-		-	-	-	-	2回			
50	色度	5度以下	-	-	-	-	< 0.5度	-	-	< 0.5度	-	-		-	-	-	-	2回	< 0.5度	< 0.5度	< 0.5度
51	濁度	2度以下	-	-	-	-	< 0.05度	-	-	0.10度	-	-		-	-	-	-	2回	0.10度	< 0.05度	0.08度
58	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		-	-	-	-	0.9mg/l	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1回	0.9mg/l	-	-
108	電気伝導率		-	-	-	-	181.0 μ S/cm	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1回	181.0 μ S/cm	-	-
109	硫酸イオン		-	-	-	-	14.19mg/l	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1回	14.19mg/l	-	-
110	水質基準適合		-	-	-	-	○	-	-	○	-	-		-	-	-	-	2回			
111	嫌気性芽胞菌		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
112	大腸菌(クリプトスポリジウム対策指針)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
113	クリプトスポリジウム・オースリスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
114	ジアルジア・シスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
115	アンモニア態窒素		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

五鹿山雜用水原水

[illegible]